

ARTHUR MARTIN GAIA SERIE MANUEL D'UTILISATION Télécharger le Pdf



Langues disponibles



Liens rapides

[Table des Matières](#)

[Généralités](#)

Table des matières

Table des Matières	
Consignes de sécurité (Assurez-vous de les respecter)	
Généralités	
Page d'accueil	
Page de menu	
Rétroéclairage	
Instructions de fonctionnement	
ON/OFF (Marche/Arrêt)	
Réglage des fonctions	
Production rapide d'eau chaude sanitaire	
Mode Silence	
Programme hebdomadaire	
Programmation Congés	
Désinfection	
Programmation de température	
Mode d'urgence	
Mode Vacances	
Réinitialisation d'erreur	
Réglage des paramètres utilisateur	
Réglage des paramètres de mise en service	
Vanne 2 voies	
Réglage solaire (Réservé)	
Autre source thermique	
Résistance électrique facultative	
Capteur à distance	
Dépannage plancher	
Dégivrage manuel	
Mode forcé	
Commande gâchette	
Limite d'intensité / Limite de puissance	
Collecte de réfrigérant	
Logique de commande de la résistance du réservoir d'eau	
Mémoire de commande à gâchette	

Vanne 3 voies

Type de réglage eau chaude

Réseau intelligent

Pompe à chaleur anti-statique

Réglage des paramètres

Affichage

Affichage des paramètres

Affichage des erreurs

Journal d'erreurs

Affichage de la version

Consommation d'énergie

Réglages généraux

Réglage de l'horloge

Safety Notices (Please be sure to abide)

General

Home Page

Menu Page

Backlight

ON/OFF

Operation Instructions

Function Setting

Quiet mode

Weekly timer

Holiday Mode

Preset mode

Error reset

Child Lock

Daylight Saving Time

User Parameter Setting

Commissioning Parameter Setting

Water Tank

Other thermal

Remote Sensor

Manual defrost

Tank heater

[Viewing](#)

[Error List](#)

[Error log](#)

[Power consumption](#)

[General Setting](#)

[Autres projets de ManualsLib](#)

FR

ARTHUR MARTIN



Manuel d'utilisation

Panneau de commande et application connectée pour la pompe à chaleur Monobloc GAÏA

AMPAC8M1

AMPAC10M1

AMPAC12M1

AMPAC14M1

AMPAC16M1

AMPAC12M3

AMPAC14M3

AMPAC16M3

Merci d'avoir acheté notre pompe à chaleur. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.

Avis à l'utilisateur

Merci d'avoir choisi les produits Arthur Martin. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et utiliser le produit, afin de le maîtriser et l'utiliser correctement. Afin de vous guider dans la bonne installation et utilisation de notre produit et obtenir les effets d'utilisation recherchés, veuillez respecter les instructions suivantes :

- (1) Ce mode d'emploi est universel, certaines fonctions ne sont disponibles que sur certains produits. Toutes les illustrations et informations de ce mode d'emploi sont données à titre indicatif.
- (2) Afin d'améliorer le produit, nous procéderons à des améliorations et innovations constantes. Nous sommes autorisés à effectuer les révisions nécessaires du produit de temps en temps pour des raisons commerciales ou de production, et nous nous réservons le droit de réviser le contenu sans avertissement préalable.
- (3) Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures aux personnes et les préjudices matériels causés par tout dysfonctionnement dû à une mauvaise installation et dépannage, entretien inutile, non-respect des lois et règles nationales relatives et normes industrielles, et non-respect de ce mode d'emploi, etc.
- (4) Le droit final d'interprétation de ce mode d'emploi appartient à Global Market Technology.

Table des matières

Consignes de sécurité (Assurez-vous de les respecter).....	1
1. Généralités.....	2
1.1 Page d'accueil.....	2
1.2 Page de menu.....	3
1.3 Rétroéclairage.....	5
2. Instructions de fonctionnement.....	5
2.1 ON/OFF (Marche/Arrêt).....	5
2.2 Réglage des fonctions.....	6
2.3 Réglage des paramètres utilisateur.....	18
2.4 Réglage des paramètres de mise en service.....	21
2.5 Affichage.....	38
2.6 Réglages généraux.....	45

Consignes de sécurité (À respecter impérativement)

N'installez pas la commande dans un endroit humide ou directement exposé à la lumière du soleil.


Lorsque la pompe à chaleur est installée dans un endroit où il peut être soumis à des interférences électromagnétiques, des paires torsadées blindées doivent être utilisées comme lignes de signal et autres lignes de communication.

Assurez-vous que les lignes de communication sont câblées aux ports corrects, ou la communication normale échouera.

Veillez à ne pas heurter, secouer ou monter/démonter fréquemment la commande filaire.

N'utilisez jamais la commande avec les mains humides !

1. Généralités




(Cette image est fournie à titre indicatif)

Le panneau de commande utilise un écran tactile à condensateur pour la saisie des opérations. La zone tactile est constituée du rectangle noir.

Le panneau de commande est à haute sensibilité et répond aux clics inattendus. Par conséquent, veuillez le maintenir propre durant le fonctionnement.

Il s'agit d'une commande universelle dont les fonctions peuvent différer de celles de la commande que vous avez achetée. Étant donné que le programme de commande sera mis à jour, les fonctions réelles prévaudront.

1.1 Page d'accueil




Icône	Description	Icône	Description
	Chauffage		Température extérieure
	Refroidissement		Température de sortie d'eau de l'unité principale, température de sortie d'eau de la résistance électrique auxiliaire, température de la pièce à distance (si le capteur à distance est branché)
	Production d'eau chaude sanitaire		Erreur
	Menu		Carte sortie/Échec de désinfection
	Passage de refroidissement à chauffage		ON/OFF
	Verrouillage enfant		L'unité principale reste en état de veille sous la commande de contrôle SG.

[Remarques]

- L'icône ON/OFF (Marche/Arrêt) clignotera en vert lorsque la commande sera mise sous tension.
- En mode **"Production d'eau chaude sanitaire"**, ce qui est affiché dans le coin supérieur du contrôleur est la température de l'eau du réservoir d'eau.
En mode **"Chauffage"** ou **"Refroidissement"**, ce qui est affiché dépend du réglage du mode de contrôle, c'est-à-dire qu'il s'agit de la température de la pièce ou de la température de l'eau de sortie.
- En **modes combinés**, le point de consigne de la température s'applique au chauffage et au refroidissement

La page d'accueil sera toujours activée après 10 minutes sans intervention de l'utilisateur.

1.2 Page de menu



Page de menu

Au-dessus du menu, l'icône correspondante s'affiche en fonction du mode et de l'état de la commande.


N°	Élément	Description
1	Réglages	Mode actuel
2	Date	Date actuelle
3	Heure	Heure actuelle
4	FONCTION	Aller à la page de réglage utilisateur.
5	PARAMETRES	Aller à la page de réglage des paramètres.
6	VUE	Aller à la page de consultation des paramètres.
7	DEMARRAGE	Aller à la page de réglages des paramètres de mise en service CODE accès : 000048
8	ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)	Permet de mettre en marche et arrêter l'unité. « OFF » (Arrêt) indique que l'unité est hors tension et « ON » (Marche) indique que l'unité est sous tension. En cas d'erreur de niveau de défaut, cette touche passera sur « OFF » (Arrêt) lorsque l'unité sera automatiquement mise hors tension.
9	GENERAL	Aller à la page de réglages des paramètres généraux.
10	Page d'accueil	Retour à la page d'accueil.

Icône	Description	Icône	Description
	Chauffage		Mise en service du plancher
	Refroidissement		Erreur de mise en service du plancher
	Production d'eau chaude sanitaire (ECS)		Carte retirée
	Chauffage + Production d'eau chaude sanitaire (Chauffage + ECS)		Dégivrage
	Production d'eau chaude sanitaire Chauffage (ECS + Chauffage)		Vacances
	Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire (Refroidissement + ECS)		Wi-Fi
	Production d'eau chaude sanitaire + Refroidissement (ECS + Refroidissement)		Retour

Icône	Description	Icône	Description
	Silence		Page de menu
	Purification		Enregistrer
	Urgence		Erreur

[Remarques]

- Le mode « **Refroidissement** » n'est pas disponible sur l'unité de chaleur uniquement.
- Le mode « ECS » (Production d'eau chaude sanitaire) n'est pas disponible sur l'unité de chaleur uniquement.



1.3 Rétroéclairage

Sur la page de réglages généraux lorsque « **Rétroéclairage** » est réglé sur « **Éco énergie** » (économie d'énergie), le panneau d'affichage s'éteint après 5 minutes d'inactivité. Cependant, il s'éclairera de nouveau en touchant toute zone valide.

Lorsque « **Rétroéclairage** » est réglé sur « **Éclairé** », le panneau d'affichage restera éclairé.

Il est recommandé de le régler sur « **Éco énergie** », afin de prolonger sa durée de vie.

2. Instructions de fonctionnement

2.1 ON/OFF (Marche/Arrêt)

[Instructions de fonctionnement]

La touche « **ON/OFF** » sur la page d'accueil permet d'allumer/éteindre l'unité.

[Remarques]

- Par défaut, il est réglé sur « **OFF** » à la première mise en service.
- Lorsqu'un thermostat est installé, il est nécessaire d'activer ce dernier dans la panel, une fois activé, le panel affichera « **OFF** », ce sera uniquement le thermostat qui enclenchera et couper la pompe à chaleur, le panel restera sur « **OFF** » même quand la pompe à chaleur sera en fonctionnement.
- Pour mémoriser la marche/l'arrêt, réglez « **Mémoire On/off** » sur « **On** » depuis la page de réglages « **GENERAL** ». Cela signifie, en cas de coupure de courant, que l'unité reprend son fonctionnement au rétablissement du courant. Lorsque « **Mémoire On/off** » est réglé sur « **Off** », en cas de coupure de courant, l'unité reste sur « **Off** » au rétablissement du courant.




Page ON

2.2 Réglage des fonctions

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de menu, appuyez sur la touche « **FONCTION** » pour accéder à la page de réglages des fonctions, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Page de réglages FONCTION

2. Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur la touche de page suivante pour accéder à la dernière page ou la page suivante. Lorsque les réglages sont terminés, appuyez sur l'icône de page d'accueil pour retourner à la page d'accueil ; appuyez sur l'icône de retour pour retourner au menu supérieur.

3. Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur la fonction souhaitée pour accéder à la page de réglages correspondant à cette option.

4. Sur la page de réglages de certaines fonctions optionnelles, appuyez sur la touche « **OK** » pour enregistrer le réglage ; appuyez sur la touche « **ANNULER** » pour annuler ce réglage.

[Remarques]

- Sur la page de réglages des fonctions, lorsque le réglage d'une fonction est modifié, si la fonction est réglée pour être mémorisée en cas de coupure de courant, ce réglage sera sauvegardé automatiquement et mémorisé au prochain rétablissement du courant.
- Lorsqu'il existe un sous-menu pour l'option de fonction sélectionnée, appuyez sur la commande pour accéder directement à la page de réglages du sous-menu.
- Le système est préconfiguré par l'installateur. Certaines options peuvent ne pas être disponibles ou NA.

Lors du réglage de ces fonctions, la commande indiquera que le réglage de ces paramètres n'est pas autorisé.

Réglage des fonctions


N°	Élément	Rang	Par défaut	Observations
1	Mode	Refroidissement	Chauffage	1. Lorsque le réservoir d'eau n'est pas disponible, seuls les modes « Refroidissement » et « Chauffage » sont disponibles. 2. Pour l'unité de chaleur uniquement, seuls les modes « Chauffage », « ECS », et « Chauffage + ECS » sont disponibles. 3. Par défaut le mode « Chauffage » est réglé pour les pompes à chaleur et les unités de chaleur uniquement, et le mode « Refroidissement » pour les mini-refroidisseurs.
		Chauffage		
		ECS (Production d'eau chaude sanitaire)		
		Refroidissement + ECS		
		Chauffage + ECS		

N°	Élément	Rang	Par défaut	Observations
2	ECS rapide (production rapide d'eau chaude)	On/Off	Off	1. Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, cette option est réservée.
3	Refroidissement + ECS	Refroidissement/ECS	ECS	1. Lorsque le réservoir d'eau est disponible, il sera par défaut sur « ECS » ; s'il est indisponible, il sera réservé.
4	Chauffage + ECS	Chauffage/ECS	ECS	1. Lorsque le réservoir d'eau est disponible, il sera par défaut sur « ECS » ; s'il est indisponible, il sera réservé.
5	Silence	On/Off	Off	/
6	Temporisateur silencieux	On/Off	Off	/
7	Loi d'eau	On/Off	Off	/
8	Prog. Hebdomadaire	On/Off	Off	/
9	Prog. Congés	On/Off	Off	
10	Désinfection	On/Off	Off	Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, cette option est réservée. La plage de données de désinfection s'étend du Lundi au Dimanche. Samedi est réglé par défaut. 23:00. La plage de désinfection s'étend de 00:00 à 23:00. 23:00 est réglé par défaut.
11	Horloge	On/Off	Off	/
12	Prog de Temp.	On/Off	Off	/
13	Mode d'urgence	On/Off	Off	/
14	Mode vacances	On/Off	Off	/
15	Mode Préréglé (Prédéfini)	On/Off	Off	/
R	Reset erreur (Réinitialisation d'erreur)	/	/	Certaines erreurs peuvent être effacées après avoir été réinitialisées manuellement.
17	Reset Wi-Fi (Réinitialisation Wi-Fi)			Permet de régler le Wi-Fi.
18	Reset (Réinitialisation)	/	/	Permet de réinitialiser tous les paramètres utilisateurs.

2.2.1 Mode

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, lorsque l'unité est à l'arrêt, appuyez sur la touche « **Mode** » pour accéder à la page de réglages, où vous pourrez sélectionner le réglage du mode. Appuyez sur la touche « **OK** » pour enregistrer le réglage ; le panneau d'affichage retournera à la page de réglages des fonctions.



[Remarques]

- Lors de la première mise sous tension, le mode par défaut est « **Chauffage** ».
- Ce réglage n'est autorisé que lorsque l'unité est à l'arrêt, dans le cas contraire une boîte de dialogue s'ouvrira, avertissant « **Eteignez l'appareil** ».
- Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, seuls les modes « **Chauffage** » ou « **Refroidissement** » sont autorisés.
- Lorsque le réservoir d'eau est disponible, les modes « **Refroidissement** », « **Chauffage** », « **ECS** », « **Refroidissement + ECS** » ; « **Chauffage + ECS** » sont autorisés.
- Pour la pompe à chaleur, le mode « **Refroidissement** » est autorisé ; pour l'unité de chaleur uniquement, « **Refroidissement + ECS** » et « **Refroidissement** » sont indisponibles.
- Ce réglage peut être mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.2 Production rapide d'eau chaude sanitaire

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, lorsque l'unité est à l'arrêt, appuyez sur la touche « **ECS rapide** », le panneau d'affichage accède à la page de réglages correspondant, où vous pourrez sélectionner le réglage du mode. Appuyez sur la touche « **OK** » pour enregistrer le réglage ; l'écran d'affichage retourne à la page de réglages des fonctions.

[Remarques]

- Cette fonction peut être réglée sur « **On** » uniquement lorsque le réservoir d'eau est disponible. Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, cette fonction est réservée.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.3 Refroidissement + ECS

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, lorsque l'unité est à l'arrêt, appuyez sur la touche « **Refr. + ECS** » pour accéder à la page de réglages correspondante, où vous pourrez sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur la touche « **OK** » pour enregistrer le réglage ; l'écran d'affichage retourne à la page de réglages des fonctions.

[Remarques]

- Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, cette option est réservée ; par défaut, la priorité sera donnée à « **ECS** ».
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.
- Ce réglage est indisponible pour les mini-refroidisseurs.

2.2.4 Chauffage + ECS

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, lorsque l'unité est à l'arrêt, appuyez sur la touche « **Chauffage + ECS** » pour accéder à la page de réglages correspondante, où vous pourrez sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur la touche « **OK** » pour enregistrer le réglage ; l'écran d'affichage retourne à la page de réglages des fonctions.

[Remarques]

- Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, cette option est réservée ; par défaut, la priorité sera donnée à « **ECS** ».
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.
- Cette fonction est indisponible pour les unités de chaleur uniquement et les mini-refroidisseurs.

2.2.5 Mode Silence

[Instructions de fonctionnement]


Sur la page de réglage des fonctions, lorsque l'appareil est éteint, en touchant « **Mode Silence** », une boîte de choix s'affiche.

Le « **Mode silence** » peut être réglé sur « **Off** », « **Une fois** », « **Horloge** » ou « **Toujours ON** ».

Lorsqu'elle est réglée sur « **Une fois** », elle revient automatiquement sur « **Off** » lorsque l'unité principale est mise hors tension.

Lorsqu'elle est réglée sur « **Une fois** », cette fonction ne peut être désactivée qu'en modifiant son réglage, et ne sera pas désactivée lorsque l'appareil principal est éteint.

Lorsqu'elle est réglée sur « **Horloge** », il est également nécessaire de régler l'« **Heure de démarrage** » et l'« **Heure de fin** ». Sauf indication contraire, le réglage de l'heure est le même.



Réglage temps du mode silence

Touchez l'angle supérieur droit pour enregistrer le réglage.


[Remarques]

- Il peut être réglé sous les deux statuts ON et OFF, mais ne fonctionnera que lorsque l'unité principale est allumée.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.6 Loi d'eau

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages de fonction, appuyez sur « **Loi d'eau** », une boîte de dialogue apparaît permettant de régler la fonction sur « **On** » ou « **Off** », mais également de régler la température en fonction du climat (loi d'eau).



Page de la loi d'eau

[Remarques]


- Lorsque le mode « **Loi d'eau** » est activé, il ne peut pas être désactivé à l'aide de la touche ON/OFF mais doit l'être manuellement.
- Il est possible de trouver la température cible de la loi d'eau sur les pages de consultation des paramètres.
- Une fois cette fonction réglée, il est toujours possible de régler la température de la pièce. Cependant, ce réglage ne devient valide que lorsque le mode « **Loi d'eau** » est désactivé.
- Cette fonction peut être réglée sur « **On** » que l'unité soit en marche ou à l'arrêt, mais ne fonctionne que lorsque l'unité est en marche.
- Elle fonctionne dans les modes « **Refroidissement** » ou « **Chauffage** ». Dans les modes « **Refroidissement + ECS** » ou « **Chauffage + ECS** », elle fonctionne uniquement lorsque le mode actuel est « **Refroidissement** » ou « **Chauffage** ». En mode « **ECS** », il ne peut pas être activé.
- Le réglage de la température relative au mode « **Refroidissement** » n'est pas disponible sur les unités de chaleur uniquement.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.
- Lorsque le point de consigne de « **T-eau max Chauff.** » / « **T-eau max Refr.** » (Température supérieure d'eau de chauffage / Température supérieure d'eau de refroidissement) est inférieur à celui de « **T-eau min Chauff.** » / « **T-eau min Refr.** » (Température inférieure d'eau de chauffage / Température inférieure d'eau de refroidissement), ou lorsque « **T-eau min Chauff.** » / « **T-eau min Refr.** » est supérieur à « **T-eau max Chauff.** » / « **T-eau max Refr.** », une fenêtre apparaît et indique « **Entrée erronée !** »; la réinitialisation est alors nécessaire.

FONCTION → Loi d'eau (2^e page) → ON →

T-ext max Chauff. (représente la température extérieure max à laquelle la PAC s'arrête de chauffer) → **T-ext min Chauff** (représente la température extérieure de base en France qui dépend des régions) → **T-eau max Chauff** (représente la température de départ d'eau max de la PAC en fonction des émetteurs) → **T-eau min Chauff** (représente la température min de départ d'eau de la PAC) → **T-int max Chauff** (représente la température intérieure max de chauffage) → **T-int min Chauff** (représente la température intérieure min de chauffage)

Exemple de paramètre possible :

FONCTION → Loi d'eau (2^e page) → ON → **T-ext max Chauff. : 17°C** → **T-ext min Chauff : -7°C** → **T-eau max chauff : 55°C** → **T-eau min Chauff : 30°C** → **T-int max Chauff : 22°C** → **T-int min Chauff : 18°C**



<-- Ceci est un exemple, le réglage dépend de l'installation et de son lieu géographique.

2.2.7 Programme hebdomadaire

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur la touche « **Prog. Hebdomadaire** » (Programme hebdomadaire) pour accéder à la page de réglages comme indiqué ci-dessous.

Prog. Hebdomadaire	
Prog. Hebdomadaire: Off	
Lun. : Invalide	Mar. : Invalide
Merc. : Invalide	Jeud. : Invalide
Ven. : Invalide	Sam. : Invalide
Dim. : Invalide	

2. Sur la page de réglages « **Prog. Hebdomadaire** », comme indiqué sur la figure ci- dessous, le temporisateur hebdomadaire peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».

3. Sur la page de réglages « **Prog. Hebdomadaire** », appuyez sur le jour souhaité (Lundi~Dimanche) pour accéder à la page de réglages correspondant à cette option.

4. Sur la page de réglages du jour de la semaine, il est possible de régler le temporisateur sur « **Valide** » ou « **Invalide** ». De plus, il est possible de régler trois périodes de temporisation, chacune pouvant être réglé sur « **Valide** » ou « **Invalide** ».

5. Ensuite, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder le réglage.

[Remarques]

- Trois périodes peuvent être réglées chaque jour. L'heure de démarrage doit être antérieure à l'heure de fin pour chaque période, dans le cas contraire ce réglage sera invalide. .
- Lorsque le temporisateur hebdomadaire est activé, le panneau de commande agit en fonction du mode actuel et du réglage de température.
- Réglage du temporisateur pour le jour de la semaine
 - « **Valide** » indique que ce réglage ne fonctionne que lorsque « **Prog. Hebdomadaire** » est activé, non affecté par le mode vacances.
 - « **Invalide** » indique que ce réglage ne fonctionne pas, même lorsque « **Prog. Hebdomadaire** » est activé.
- Une fois « **Prog. Hebdomadaire** » et « **Prog. Congés** » (Programme congés) tous deux activés, le réglage de « **Prog. Hebdomadaire** » devient invalide. Le réglage de « **Prog. Hebdomadaire** » ne fonctionnera qu'une fois celui de « **Prog. Congés** » désactivé.
- La séquence de priorité du réglage du temporisateur dans l'ordre décroissant est la suivante :
 - « **Prog de Temp.** »(Programmation de température), « **Horloge** », « **Mode préréglé** » et « **Prog. Hebdomadaire** ». Le réglage avec une séquence de priorité inférieure est autorisé mais ne fonctionne pas lorsqu'un réglage avec une priorité supérieure a été activé. Néanmoins, il fonctionnera une fois le réglage avec la priorité supérieure désactivé.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.8 Programmation Congés

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur « **Prog. Congés** » pour accéder à la page de réglages correspondante, où il peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».

[Remarques]


- Lorsque la fonction est activée, sur la page de réglages « **Prog. Hebdomadaire** », certains jours de la semaine peuvent être réglés sur « **Prog. Congés** ». Dans ce cas, le réglage de « **Prog. Hebdomadaire** » devient inopérant pour ce jour, à moins qu'il ne soit réglé manuellement sur « **Valide** ».
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.9 Désinfection

[Instructions de fonctionnement]

Cette fonction est destinée à détruire les bactéries à l'intérieur du réservoir d'eau grâce à une température élevée.

1. Sur la page de réglages des fonctions, accédez à la page de réglages « **Désinfection** ».
2. Depuis la page de réglages « **Désinfection** », il est possible de sélectionner l'horloge de désinfection, la température de désinfection et la semaine de désinfection ; la page de réglages correspondante s'ouvre sur le côté droit.
3. Ensuite, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder le réglage.



[Remarques]

- Ce réglage ne peut être activé que lorsque « **Réservoir ECS** » (Réservoir d'eau) est réglé sur « **Avec** ». Lorsque « **Réservoir ECS** » est réglé sur « **Sans** », cette fonction est désactivée.
- Ce réglage peut être réalisé que l'unité soit en marche ou à l'arrêt.
- Lorsque « **Mode d'urgence** », « **Mode vacances** », « **Dépannage plancher** », « **Dégivrage manuel** » ou « **Récup. Réfrigérant** » (Collecte de réfrigérant) est activé, cette fonction ne peut pas être activée simultanément. Lorsque « **Désinfection** » est activé, le réglage « **Mode d'urgence** », « **Mode vacances** », « **Dépannage plancher** », « **Dégivrage manuel** » ou « **Récup. Réfrigérant** » échouera et une fenêtre s'ouvrira, indiquant « **Ne désactivez pas la désinfection** ».
- « **Désinfection** » peut être activé que l'unité soit en marche ou à l'arrêt. Ce mode devient prioritaire sur le mode « **ECS** » (Production d'eau chaude sanitaire).
- Lorsque l'opération de désinfection échoue, le panneau de commande indique « **Echec de la désinfection** ». Ensuite, appuyez sur OK pour effacer.
- Lorsque « **Désinfection** » est activé, il est quitté automatiquement si une erreur de communication avec l'unité intérieure se produit ou en cas de dysfonctionnement de la résistance du réservoir d'eau.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.2.10 Horloge

[Instructions de fonctionnement]

1. Depuis la page de réglages des fonctions, accédez à la page de réglages « **Horloge** ».

2. Sur la page de réglages « **Horloge** », il peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».

Horloge	
Horloge: Off	
Mode: Chauffage	
Période: 00:00~00:00	
T-Ballon ECS:50°C	
T-sortie E. chauff.:45°C	

3. L'option « **Mode** » est utilisée pour temporiser le mode souhaité ; « **T-sortie E. chauff.** » (Température de sortie d'eau-Chauffage) et « **T- Ballon ECS** » (Température de réservoir d'eau) permettent de régler la température de l'eau correspondante ; « **Période** » est utilisé pour le réglage de l'heure. Ensuite, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder ce réglage.

Horloge		Min:20 Max:60			
Horloge: Off	0				
Mode: Chauffage	1	2	3	←	
Période: 00:00~00:00	4	5	6		
T-Ballon ECS:50°C	7	8	9	OK	
T-sortie E. chauff.:45°C	0	-			


[Remarques]

- Lorsque « **Horloge** » est réglé et le mode « **ECS** » est impliqué, dans ce cas, si « **Réservoir ECS** » passe sur « **Sans** », « **ECS** » passera automatiquement sur « **Chauffage** », et « **Refroidissement/Chauffage + ECS** » (Refroidissement/Chauffage + Production d'eau chaude sanitaire) passera sur « **Refroidissement/Chauffage** ».
- Lorsque « **Prog. hebdomadaire** » et « **Horloge** » sont réglés à la même heure, la priorité est donnée à ce dernier.
- Lorsque le réservoir d'eau est disponible, les modes « **Chauffage** », « **Refroidissement** », « **ECS** » (Production d'eau chaude sanitaire), « **Chauffage + ECS** » (Chauffage + Production d'eau chaude sanitaire), et « **Refroidissement + ECS** » (Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire) sont autorisés ; cependant, lorsque le réservoir d'eau est indisponible, seuls les modes « **Chauffage** » et « **Refroidissement** » sont autorisés.
- Lorsque l'heure de fin est antérieure à l'heure de démarrage, ce réglage n'est pas valide.
- La température du réservoir d'eau ne peut être réglée que lorsque « **ECS** » est impliqué dans le mode de fonctionnement.
- Le réglage de « **Horloge** » ne fonctionne qu'une fois. Si ce réglage est encore nécessaire, il doit être réglé de nouveau.
- Il sera désactivé lorsque l'unité est arrêtée manuellement.
- Une fois « **Loi d'eau** » (Dépendant du climat) activé et le mode de « **Horloge** » réglé sur « **ECS** », « **Loi d'eau** » sera désactivé après l'activation du mode de réglage.
- Cette fonction est mémorisée en cas de coupure de courant.


2.2.11 Programmation de température

Sur la page de réglages des fonctions, accédez à la page de réglages « **Programme de Temp.** » (Programmation de la température)

Sur la page de réglages « **Programme de Temp.** », il peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».



Sélectionnez « **Période 1** » / « **Période 2** » et une fenêtre s'ouvrira, permettant de régler la période. Ensuite, sélectionnez « **T- eau chauffage 1 / T- eau Refr. 1/2** » (Température d'eau de Chauffage 1 / Température d'eau de refroidissement 1/2), une fenêtre s'ouvrira pour régler la température.



[Remarques]

- Lorsque « **Prog. Hebdomadaire** », « **Mode préréglé** », « **Horloge** » et « **Programme de Temp.** » sont réglés simultanément, ce dernier est prioritaire.
- Ce réglage est valide uniquement lorsque l'unité est en marche.
- En mode « **Refroidissement** » ou « **Refroidissement + ECS** » (Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire), le réglage cible « **T-eau Refr.** » (Température d'eau de refroidissement) ; tandis qu'en modes « **Chauffage** » ou « **Chauffage + ECS** », le réglage cible « **T-eau chauffage** » (Température d'eau de chauffage).
- Lorsque l'heure de démarrage de la période 2 est la même que celle de la période 1, alors la précédente prévaudra.
- « **Programme de Temp.** » est dirigé par le temporisateur.
- Lorsque la température est réglée manuellement, ce réglage prévaut.
- En mode « **ECS** », cette fonction sera réservée.
- Cette fonction est mémorisée en cas de coupure de courant.

2.2.12 Mode d'urgence

[Instructions de fonctionnement]

Cette fonction est destinée à démarrer une autre source de chaleur pour assurer un chauffage ininterrompu en cas de défaillance de la pompe à chaleur.

1. Sur la page de réglages de fonctions, réglez le mode sur « **Chauffage** » ou « **ECS** ».

2. Sur la page de réglages de fonctions, sélectionnez « **Mode d'urgence** » et réglez-le sur « **On** » ou « **Off** ».
3. Lorsque « **Mode d'urgence** » est activé, l'icône correspondante apparaît sur le côté supérieur de la page de menu.
4. Lorsque le mode n'est pas réglé sur « **Chauffage** » ou « **ECS** », le panneau de commande indiquera « **Mauvais mode de fonctionnement** ».

[Remarques]

- Le mode d'urgence est autorisé à condition qu'il existe des erreurs ou lorsque la protection et le compresseur se sont arrêtés pendant au moins trois minutes. Si l'erreur ou la protection n'a pas été rétablie, l'unité ne peut pas accéder au mode d'urgence via la commande filaire (lorsque l'unité est à l'arrêt).
- En mode d'urgence, « **ECS** » ou « **Chauffage** » ne peuvent pas être activés simultanément.
- Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur « **Chauffage** », si « **Autre source thermique** » ou « **Résistance (optn.)** » (Résistance électrique facultative) est réglé sur « **Sans** », l'unité ne parviendra pas à accéder à « **Mode d'urgence** ».
- Vous quittez ce mode lorsque l'unité utilise « **Chauffage** » sous « **Mode d'urgence** » et que la commande détecte « **Inter. débit pac.** » (Microrupteur de haute pression), « **Auxil. Res 1** » (Résistance auxiliaire 1), « **Auxil. Res 1** » et « **Temp. AHLW** » (Température de résistance auxiliaire). De la même manière, lorsque les erreurs mentionnées ci-dessus se produisent, « **Mode d'urgence** » ne peut pas être activé.
- Vous quittez ce mode lorsque l'unité utilise « **ECS** » sous « **Mode d'urgence** » et que la commande détecte « **Auxi.-WTH** » (Résistance de température d'eau auxiliaire). De la même manière, lorsque les erreurs mentionnées ci-dessus se produisent, « **Mode d'urgence** » ne peut pas être activé.
- Lorsque cette fonction est activée, « **Prog. Hebdomadaire** », « **Mode préréglé** », « **Horloge** » et « **Programme de Temp.** » seront désactivés. D'autre part, les modes « **On/Off** », « **Mode** », « **Mode silence** », « **Prog. Hebdomadaire** », « **Mode préréglé** », « **Horloge** » et « **Programme de Temp.** » sont indisponibles.
- Lorsque « **Mode d'urgence** » est activé, le thermostat ne fonctionne pas.
- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'unité est à l'arrêt. Si l'unité reste sur « **On** », une fenêtre contextuelle s'ouvrira avertissant « **Eteignez l'appareil** ».
- « **Dépannage plancher** », « **Désinfection** » et « **Mode vacances** » ne peuvent pas être activés simultanément avec cette fonction. Dans le cas contraire, une fenêtre contextuelle, s'ouvrira indiquant « **Désactivez le mode urgence** ».
- En cas de coupure de courant, « **Mode d'urgence** » sera réglé par défaut sur « **Off** ».

2.2.13 Mode vacances

[Instructions de fonctionnement]

Cette fonction permet à la pompe à chaleur de fonctionner en mode d'économie d'énergie afin de maintenir la température ambiante dans une certaine fourchette température ambiante dans une certaine plage, ce qui permet d'éviter les gelures sur les canalisations.

Sur la page de réglages de fonctions, sélectionnez « **Mode vacances** » et réglez-le sur « **On** » ou « **Off** ».

[Remarques]

- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'unité est à l'arrêt, dans le cas contraire une boîte de dialogue s'ouvrira, avertissant « **Eteignez l'appareil** ».
- Lorsque « **Mode vacances** » est activé, le mode de fonctionnement passe automatiquement à « **Chauffage** ». Le réglage du mode et le fonctionnement « **On/Off** » via la commande seront indisponibles.
- Lorsque « **Mode vacances** » est activé, la commande désactive automatiquement les fonctions « **Prog. hebdomadaire** », « **Mode préréglé** », « **Horloge** » et « **Programme de Temp.** ».
- Sous « **Mode vacances** », lorsque l'unité est sous contrôle de la température de la pièce, le point de consigne


(température de la pièce pour chaleur) doit être de 10 °C ; lorsqu'elle est sous contrôle de la température de sortie d'eau, le point de consigne (température de sortie d'eau pour chaleur) doit être de 30 °C.

- Lorsque cette fonction est activée, les fonctions « **Dépannage plancher** », « **Mode d'urgence** », « **Désinfection** », « **Dégivrage manuel** », « **Mode préréglé** », « **Prog. hebdomadaire** », « **Horloge** » et « **Programme de Temp.** » ne peuvent pas être activées simultanément. Dans le cas contraire, une fenêtre contextuelle s'ouvre, indiquant « **Désactivez le mode vacances** ».
- Cette fonction est mémorisée en cas de coupure de courant.


2.2.14 Mode préréglé

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, sélectionnez « **Mode préréglé** » et accédez à la page de réglages correspondante.



Sur la page de réglages de la période de temps, chaque période de temps peut être réglée sur « **Valide** » ou « **Invalide** ».



L'option « **Mode** » permet de préréglé le mode ; « **T-sortie E. chauff.** » (Température de sortie d'eau de Chauffage) permet de régler la température d'eau de sortie froide/chaude ; « **Heure de démarrage** »/« **Heure de fin** » est utilisé pour le réglage de l'heure. Ensuite, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder ce réglage.

[Remarques]

- Lorsque « **Mode préréglé** » est réglé sur « **ECS** » et « **Réservoir ECS** » est réglé sur « **Sans** », le mode prédéfini « **ECS** » passera automatiquement à « **Chauffage** ».
- Lorsque « **Prog. hebdomadaire** » et « **Mode préréglé** » sont tous deux réglés, la priorité est donnée à ce dernier.
- Lorsque le réservoir d'eau est disponible, le mode prédéfini peut être « **Chauffage** », « **Refroidissement** » ou « **ECS** » ; cependant, lorsque le réservoir d'eau est indisponible, le mode prédéfini ne peut être que « **Chauffage** » ou « **Refroidissement** ».
- Le réglage de « **Heure de démarrage** » doit précéder « **Heure de fin** » ; dans le cas contraire, une fenêtre de dialogue s'ouvre, indiquant « **Réglage du temps incorrect** ».
- Le réglage de « **Mode préréglé** » fonctionne jusqu'à ce qu'il soit annulé manuellement.
- Lorsque l'heure de « **Heure de démarrage** » est atteinte, l'unité exécute le mode prédéfini. Dans ce cas, le réglage du mode et de la température sont toujours autorisés mais ne peuvent pas être enregistrés en mode

prédéfini. Lorsque l'heure de « **Heure de fin** » est atteinte, l'unité arrête le fonctionnement.


- Cette fonction est mémorisée en cas de coupure de courant.
- Une fois « **Loi d'eau** » activé et le mode « **Mode préréglé** » réglé sur « **ECS** », « **Loi d'eau** » sera désactivé après l'activation du mode de réglage.

2.2.15 Réinitialisation d'erreur

[Instructions de fonctionnement]

Cette fonction est destinée à effacer manuellement les erreurs, ce qui permet à la pompe à chaleur d'exécuter la commande de démarrage.

Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur « **Reset erreur** », une fenêtre contextuelle s'ouvre ; appuyez sur « **OK** » pour réinitialiser l'erreur et appuyez sur « **Annuler** » pour ne pas réinitialiser l'erreur.



[Remarques]

- Elle ne peut être réalisée que lorsque l'unité est à l'arrêt.

2.2.16 Réinitialisation du Wi-Fi

[Instructions de fonctionnement]

Dans la page de réglage de la fonction, appuyez sur « **WiFi** » et une boîte de dialogue apparaîtra ; appuyez sur « **OK** » pour réinitialiser le réglage du Wi-Fi, et sur « **Annuler** » pour quitter la boîte de dialogue sans réinitialiser le Wi-Fi.

2.2.17 Réinitialisation

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des fonctions, appuyez sur « **Reset** » (réinitialisation), une fenêtre contextuelle s'ouvre ; appuyez sur « **OK** » pour réinitialiser tous les paramètres utilisateur ou sur « **Annuler** » pour retourner la page de réglages des fonctions.

[Remarques]


- Cette fonction est autorisée uniquement lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Cette fonction est valable pour « **Prog de Temp.** », « **Horloge** », « **Mode Préréglé** », « **Prog. hebdomadaire** » et « **Loi d'eau** ».
-

2.2.18 Sécurité enfant

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglage des fonctions, en touchant « **Sécurité enfant** », il est possible de le régler sur « **On** » ou « **Off** ».

Lorsqu'il est réglé sur « **On** », le contrôleur revient à la page d'accueil et une icône de verrouillage s'affiche, comme le montre la figure ci-dessous.




Dans ce cas, le contrôleur est verrouillé et toute opération tactile ne fonctionne pas. En appuyant pendant six secondes, le contrôleur est déverrouillé et les opérations tactiles fonctionnent. Cependant, le réglage de « **Sécurité enfant** » reste sur « **On** » et si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes, le contrôleur est à nouveau verrouillé.

Cette fonction n'est réellement désactivée que lorsqu'elle est réglée sur « **Off** ».

2.2.19 Heure d'été

[Instructions de fonctionnement]

Lorsqu'il est activé, il permet de régler les paramètres « **Chang. Horaire** » (changement horaire), « **Délais chang.** » (délais changement) et « **Moment chang.** » (moment changement). L'horloge système du panneau de contrôle sera retardée d'un certain temps au « **Moment chang.** » du dernier dimanche de mars, et sera avancée d'un certain temps au « **Moment chang.** » du dernier dimanche d'octobre.



Par exemple, si le 30 mars est le dernier dimanche de ce mois, lorsque l'horloge du système passe au 30 mars, 2:00, l'horloge du système est automatiquement décalée d'une heure. En d'autres termes, l'heure affichée sera le 30 mars, 3:00.


Par exemple, si le 30 octobre est le dernier dimanche de ce mois, lorsque l'horloge du système passe au 30 octobre, 2:00, l'horloge du système est automatiquement avancée d'une heure. En d'autres termes, l'heure système affichée sera le 30 octobre, 1:00.

Lorsqu'il y a un réglage de la minuterie à la période « **Moment chang.** », ce réglage de la minuterie devient invalide à cette période.

2.3 Réglage des paramètres utilisateur

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de menu, appuyez sur la touche « **PARAMETRES** » pour revenir à la page de réglages des paramètres, comme indiqué sur la figure ci-dessous :



Page des réglages des paramètres

2. Sur la page de réglages du menu, appuyez sur la touche de changement de page pour passer à la page où se trouve le paramètre souhaité.

3. Enregistrez ensuite le réglage en appuyant sur « **OK** » et l'unité fonctionnera d'après ces réglages. Quittez ce réglage en appuyant sur « **Annuler** ».

[Remarques]

Pour les paramètres dont la valeur par défaut varie selon la condition ; lorsque les conditions changent, la valeur par défaut changera également.

Tous les paramètres seront mémorisés en cas de coupure de courant.

Réglage des paramètres

No.	Nom complet	Nom affiché	Rang	Rang	Par défaut	Remarques
			(°C)	(°F)		
1	Température de l'eau de sortie pour le refroidissement	T-sortie E. Refr.	7~25°C	45~77°F	18°C /64°F	Non disponible pour les unités de chauffage uniquement
			5~25°C	41~77°F	18°C /64°F	Applicable au Monobloc GAÏA
2	Température de sortie de l'eau pour le chauffage	T-sortie E. chauff.	20~60°C	68~140°F	45°C /113°F	Unités de la série haute température
			20~55°C	68~131°F	45°C/113°F	Unités de série à température normale
			20~65°C	68~149°F	45°C/113°F	Applicable au Monobloc GAÏA
3	Température ambiante pour refroidissement	T-int - Refr.	18~30°C	64~86°F	24°C/75°F	Non disponible pour les unités de chauffage uniquement
4	Température ambiante pour chauffage	T- int - Chauff.	18~30°C	64~86°F	20°C/68°F	/
5	Température du ballon d'eau chaude	T- Ballon ECS	40~80°C	104~176°F	50°C/122°F	

6	Différence de température de l'eau de sortie pour le refroidissement	ΔT -Refr.	2~10°C	36~50°F	5°C/41°F	
---	--	-------------------	--------	---------	----------	--

No.	Nom complet	Nom affiché	Rang	Rang	Par défaut	Remarques
			(°C)	(°F)		
7	Différence de température de l'eau de sortie pour le chauffage	ΔT -Chauffage	2~10°C	36~50°F	10°C/50°F	/
8	Différence de température de l'eau de sortie pour la production d'eau chaude sanitaire	ΔT -ECS	2~25°C	36~77°F	5°C/41°F	
9	Différence de contrôle de la température ambiante	ΔT -Intérieur	1~5°C	34~41°F	2°C/36°F	/
10	Différence de température entre l'eau réelle et l'eau cible pour le refroidissement	ΔT Eau/Cons.Refr.	- 10~0°C	14~32°F	-5°C/23°F	Valable pour le monobloc
11	Différence de température entre l'eau réelle et l'eau cible pour le chauffage	ΔT Eau/Cons.Chauff.	0~15°C	32~59°F	5°C/41°F	Valable pour le monobloc
12	Différence de température entre l'eau réelle et l'eau de consigne pour le chauffage	ΔT Eau/Cons.ECS	0~15°C	32~59°F	5°C/41°F	Valable pour le monobloc
13	Température minimale de l'eau autorisée par les utilisateurs	T-Eau min	5~25°C	41~77°F	5°C/41°F	Valable pour le monobloc
14	Température maximale de l'eau autorisée par les utilisateurs pour le chauffage	T-Eau max-Chauff.	20~65°C	68~149°F	65°C/149°F	Valable pour le monobloc
15	Température maximale de l'eau autorisée par les utilisateurs pour la production d'eau chaude sanitaire	T-Eau max-ECS	40~80°C	104~176°F	80°C/176°F	Valable pour le monobloc
16	Réglage de la température de l'eau de sortie pour le refroidissement	Régl. T-Eau Refr.	5~25°C	41~77°F	10°C/50°F	Valable pour le monobloc
17	Réglage de la température de l'eau de sortie pour le chauffage	Régl. T-Eau Chauff.	20~65°C	68~149°F	55°C/131°F	Valable pour le monobloc
19	Réglage de la température de l'eau de sortie pour la production d'eau chaude sanitaire	Régl. T-Eau ECS	40~80°C	104~176°F	60°C/140°F	Valable pour le monobloc


2.4 Réglage des paramètres de mise en service

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de menu, appuyez sur « **Démarrage** » et entrer le mot de passe **000048** sur l'écran d'affichage, pour

accéder à la page de paramètres de mise en service, où le côté gauche est dédié au réglage de la fonction et le côté droit au réglages des paramètres, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Les paramètres de mise en service ne peuvent être réglés que par du personnel de mise en service qualifié.

MOT DE PASSE : 000048



[Remarques]

- Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, lorsque l'état d'une fonction change, le système sauvegarde automatiquement ce changement et celui-ci est préservé en cas de coupure de courant.
- Seul un technicien qualifié est autorisé à modifier les paramètres de mise en service ; dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des effets néfastes sur l'unité.

Réglage de la fonction de mise en service

No.	Item	Range	Default	Description
1	État de commande	T° sortie eau / T° capteur à distance	T-sortie d'eau	Lorsque « Capteur à distance » est réglé sur « Avec », il peut être réglé sur « T° pièce ».
2	Vanne 2 voies	V2V - Froid (Vanne 2 voies de refroidissement), On/Off	Off	Il décide l'état de la vanne 2 voies en mode « Refroidissement » et « Refr + ECS ». En mode « Refroidissement » ou « Refr. + ECS », l'état de la vanne 2 voies dépend de ce réglage. Ce réglage est indisponible sur les unités de chaleur uniquement.
		V2V - Chauffage (Vanne 2 voies de Chauffage), On/Off	On	Il décide l'état de la vanne 2 voies en mode « Chauffage » et « Chauffage + ECS » (Chauffage + Production d'eau chaude sanitaire).
3	Réglage solaire	Avec/Sans	Sans	Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, ce réglage est réservé. Lorsqu'il est réglé sur « Avec », le kit solaire fonctionne de lui-même. Lorsqu'il est réglé sur « Sans », l'eau chaude produite par le kit solaire est indisponible.
4	Réservoir ECS (Réservoir d'eau)	Avec/Sans	Sans	Non disponible pour les mini-refroidisseurs.

No.	Item	Range	Default	Description
5	Thermostat	Sans/Air/Air + ECS / Air + ECS 2	Sans	Ce réglage ne peut pas être directement échangé entre « Air », « Air +ECS », « Air +ECS 2 » mais depuis « Sans ».
		On/Off	Off	Indisponible sur les mini-refroidisseurs.
6	Autre Source thermique	Avec/Sans	Sans	/
7	Résistance (optn.) (Résistance électrique facultative)	Off/1/2	Off	/
8	Capteur à distance	Avec/Sans	Sans	Lorsqu'il est réglé sur « Sans », le paramètre « Etat de commande » passera automatiquement à « T° sortie » (Température de sortie d'eau).
9	Purge d'air	On/Off	Off	/
10	Dépannage plancher	On/Off	Off	/
11	Dégivrage manuel	On/Off	Off	/
12	Mode forcé	Off/Refroidissement forcé /Chauffage forcé	Off	« Refroidissement forcé » est indisponible sur les unités de chaleur uniquement.
13	Chauffage du réservoir ECS (Résistance de réservoir)	Logique 1 / Logique 2	Logique 1	Ce réglage est autorisé lorsque le réservoir d'eau est disponible et l'unité est à l'arrêt.
14	Commande gâchette	On/Off	Off	/

No.	Item	Range	Default	Description
15	Limite I/P (Limite d'intensité/de puissance)	Off/limite intensité/Limite de puissance	Off	Lorsqu'il est réglé sur "Limite intensité" ou "Limite de puissance", les sous-paramètres suivants peuvent être réglés. - "Valeur" : valeur de la limite de puissance ou d'intensité, qui varie selon les unités principales. - "ΔValeur min" : 1~15%, 5% par défaut, valable pour les unités Monobloc GAIA. - "Résistance électrique" : il peut être réglé sur "Avec" ou "Sans", ce qui détermine si la puissance de la résistance électrique doit être prise en compte pour la limite d'intensité/puissance. Lorsque l'appareil est équipé d'une autre source thermique ou du chauffage électrique optionnel du réservoir d'eau, le chauffage électrique correspondant peut être réglé sur "Standard" ou "Field-supplied" (fourni sur place). Une fois qu'il est réglé sur "Field-supplied" (fourni sur place), la valeur de la puissance peut être ajustée. Voir la section 2.4.14 pour plus de détails. Il est valable pour les unités Monobloc.
16	Adresse	[1-125] [127-253]	1	/
17	Récup. Réfrigérant (Collecte de réfrigérant)	On/Off	Off	/
18	Mémoire de l'accès	On/Off	Off	/
19	V3V (Vanne 3 voies - 1)	Fermé / ECS / Rafraîchissement	Sans	/
20	Type de réglage eau chaude	On/Off	Off	Il ne peut être réglé que lorsque le panneau de contrôle est éteint
21	SG (Réseau intelligent)	On/Off	Off	Valable pour le Monobloc . Il ne peut être réglé que lorsque le panneau de commande est éteint.
22	Contrôle Refr.	On/Off	Off	Valable pour le Monobloc . Il ne peut être réglé que lorsque le panneau de commande est éteint.
23	Contrôle chauff.	On/Off	Off	Valable pour le Monobloc . Il ne peut être réglé que lorsque le panneau de commande est éteint.
24	Réglage vitesse circulateur	On/Off	Off	Valable pour le Monobloc. Il existe trois limites pour les vitesses maximales de Le circulateur : haute, moyenne, basse. Elle ne peut être réglée que lorsque le panneau de contrôle est éteint.
25	Circulateur antistatique	On/Off	Off	Intervalle d'antistationnement du circulateur : 1~12h, 2h par défaut ; Durée de l'antistationnement du circulateur : 10~100s, 30s par défaut ; Valable pour le Monobloc .

Réglage des paramètres de mise en service


N°	Nom complet	Nom affiché	Rang		Par défaut	Remarque
1	T-HP Max (T-eau max de la pompe à chaleur ECS)	T-HP Max (T-eau max de la pompe à chaleur)	40~55 °C	104~131 °F	50 °C/122°F	

2.4.1 Etat de commande

[Instructions de fonctionnement]

L'utilisateur est autorisé à contrôler le fonctionnement de la pompe à chaleur en prenant la température de l'eau de sortie ou la température ambiante comme cible de contrôle.

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **État de commande** », il est alors possible de régler la fonction sur « **T° sortie** » ou sur « **T° capteur à distance** ».



[Remarques]

- Lorsque « **Capteur à distance** » est réglé sur « **Avec** », il est possible de régler la fonction sur « **T° sortie eau** » ou sur « **T° capteur à distance** ». Lorsque « **Capteur à distance** » est réglé sur « **Sans** », il est uniquement possible de régler la fonction sur « **T° sortie eau** ».
- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.2 Vanne 2 voies

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **V2V – Froid** » ou « **V2V - Chauffage** », pour accéder à la page de réglages correspondante.

C'est facultatif. Lorsque les serpentins de chauffage au sol et les radiateurs sont utilisés, ils peuvent être utilisés pour contrôler le cours d'eau.


[Remarques]

- Ce réglage est indisponible sur les unités de chaleur uniquement.
- En mode « **Refr.** » (Refroidissement) ou « **Refr. + ECS** » (Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire), « **V2V – Froid** » décidera de l'état de la vanne 2 voies ; tandis qu'en mode « **Chauffage** » ou « **Chauffage + ECS** », « **V2V – Chauffage** » décidera de l'état de la vanne 2 voies.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.3 Réglage solaire (Réservé)

[Instructions de fonctionnement]

1. Ce réglage est indisponible pour les mini-refroidisseurs.
2. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Réglage solaire** », pour accéder à la page de sous-menu.
3. Sur la page de sous-menu, « **Réglage solaire** » peut être réglé sur « **Avec** » ou « **Sans** ».
4. Sur la page de sous-menu, « **Chauffage solaire** » peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».



Réglage solaire

[Remarques]

- Ce réglage peut être réalisé que l'unité soit en marche ou à l'arrêt.
- Ce réglage n'est disponible que lorsque le réservoir d'eau est disponible. Lorsque le réservoir d'eau est indisponible, ce réglage est réservé.
- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.4 Réservoir d'eau

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglage des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Réservoir ECS** », pour accéder à la page de réglages correspondante, où « **Réservoir ECS** » peut être réglé sur « **Avec** » ou « **Sans** ».

Lorsque de l'eau chaude sanitaire est requise, « **Réservoir ECS** » doit être réglé sur « **Avec** ».

[Remarques]


- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- Ce réglage ne sera valable que lorsque l'unité est à l'arrêt.

2.4.5 Thermostat

[Instructions de fonctionnement]


1. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Thermostat** » pour accéder à la page de réglages correspondante.

2. Sur la page de réglages du « Thermostat », il peut être réglé sur « Air », « Sans », « Air + ECS » et « Air + ECS2 ». **Lorsqu'il est réglé sur « Air », « Air + ECS » ou « Air + ECS 2 », l'unité fonctionnera selon le mode défini par le thermostat ; lorsqu'il est réglé sur « Sans », l'unité fonctionnera selon le mode défini par le panneau de commande.**



[Remarques]

- Lorsque « **Réservoir ECS** » est réglé sur « **Sans** », le mode « **Air + ECS** » ou « **Air + ECS 2** » est indisponible.
- Lorsque « **Dépannage plancher** » et « **Mode d'urgence** » sont activés, la fonction du thermostat sera non valide.
- Lorsque « **Thermostat** » est réglé sur « **Air** » ou « **Air + ECS** » ou « **Air + ECS 2** », la fonction « **Prog de Temp** » (Programmation de la température) sera désactivée et l'unité fonctionnera dans le mode réglé par le thermostat. Pendant ce temps, le réglage de mode et le fonctionnement On/Off seront inopérants sur le panneau de commande.
- Lorsque « **Thermostat** » est réglé sur « **Air** », l'unité fonctionnera d'après les réglages du thermostat.
- Lorsque « **Thermostat** » est réglé sur « **Air + ECS** », s'il s'arrête, l'unité peut encore exécuter le mode « **ECS** ». Dans ce cas, l'icône ON/OFF sur la page d'accueil n'indique pas l'état de fonctionnement de l'unité. Les paramètres de fonctionnement sont disponibles sur les pages d'affichage des paramètres.
- Lorsque « **Thermostat** » est réglé sur « **Air + ECS** », la priorité de fonctionnement peut être réglée par le panneau de commande (voir les Sections 2.2.3 et 2.2.4 pour plus de détails).
- Lorsque « **Thermostat** » est réglé sur « **Air + ECS 2** », il existe deux types de réponses pour les unités. D'une part, si CN26 reçoit le signal « **OFF** » (contact sec, 0Vac), l'unité prendra la priorité sur « **ECS** ». Une fois que les conditions de fonctionnement « **ECS** » sont prêtes, l'unité fonctionnera pour « **ECS** ». Ensuite lorsque « **ECS** » est satisfaite, l'unité fonctionnera selon les demandes du thermostat. Pour l'autre, si CN26 n'a pas reçu le signal « **OFF** », l'unité fonctionnera sur les demandes du thermostat.



- L'état du thermostat peut être modifié lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Lorsqu'il a été activé, « **Dépannage plancher** », « **Purge d'air** » et « **Mode d'urgence** » ne peuvent pas être activés.
- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.

[Remarques]

Lorsque l'unité principale est sous le contrôle du thermostat, le mode de fonctionnement défini sur le panneau de contrôle varie en fonction du thermostat, c'est-à-dire de l'état de fonctionnement réel de l'unité principale, comme le montre le tableau ci-dessous. Une fois le thermostat désactivé, redémarrez l'unité principale après avoir vérifié si le mode de fonctionnement défini sur le panneau de contrôle est attendu ou non.

Réglage thermostat	Statut thermostat	Priorité	Panneau de commande	Unité principale
Off	Off	/	/	/
Air	Chauffage	/	Chauffage	En marche pour le chauffage
	Refroidissement	/	Refr.	En marche pour le refroidissement
	Off	/	Mode dernière opération	Off
Air + ECS	Chauffage	ECS	ECS + Chauffage	Production d'eau chaude sanitaire (ECS) puis chauffage
		Chauffage/Re refroidissement	Chauffage + ECS	En marche pour le chauffage ; l'eau est chauffée par la résistance électrique
	Refroidissement	ECS	ECS + Refr.	Production d'eau chaude sanitaire (ECS) puis refroidissement
			Refr. + ECS	En marche pour le refroidissement ; l'eau chauffée par la résistance électrique
	Off	/	ECS	En marche pour la production d'eau chaude sanitaire
Air + ECS 2	Chauffage	/	Chauffage	En marche pour le chauffage
	Refroidissement espace	/	Refr.	En marche pour le refroidissement
	Production d'eau chaude sanitaire	/	ECS	En marche pour la production d'eau chaude sanitaire
	Chauffage + Production d'eau chaude sanitaire	ECS	ECS + Chauffage	Production d'eau chaude sanitaire puis chauffage
		Chauffage/Re refroidissement	Chauffage + ECS	En marche pour le chauffage ; l'eau est chauffée par la résistance électrique
	Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire	ECS	ECS + Refr.	Production d'eau chaude sanitaire puis refroidissement
		Chauffage/Re refroidissement	Refr. + ECS	En marche pour le refroidissement ; l'eau chauffée par la résistance électrique
	Off	/	Mode dernière opération	Off

2.4.6 Autre source thermique

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Autre source** » pour accéder à la page de réglages correspondante.

2. Sur la page de réglages « **Autre source** », ce dernier peut être réglé sur « **Avec** » ou « **Sans** », et « **T- autre source** » peut être réglé sur la valeur désirée. Lorsque « **Autre source** » est réglé sur « **Avec** », il est possible de régler le mode de fonctionnement pour la source thermique d'appoint.

↶	Autre source	📄
Autre source: Sans		
T- autre source:-20°C		
Logique: 1		

[Remarques]

- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- Il existe trois logiques de travail pour celui-ci.

Logique 1

1. Le point de consigne de l'autre source thermique doit être égal à « **T-sortie E. chauff.** » (T-sortie eau de Chauffage) en mode « **Chauffage** » et « **Chauffage + ECS** » ; Le point de consigne doit être le plus petit entre « **T- Ballon ECS** » (T° réservoir d'eau) +5 °C et 60 °C en mode « **ECS** ».
2. Le circulateur pour l'autre source thermique doit toujours être active en mode « **Chauffage** ».
3. En mode « **Chauffage** », la vanne 2 voies doit être contrôlée d'après le réglage du panneau de commande. Pendant la production de chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur est arrêtée ; toutefois, en veille, le circulateur démarre mais l'autre source thermique s'arrête.

En mode « **ECS** », la vanne 3 voies passe au réservoir d'eau de la pompe à chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur s'arrête toujours, mais l'autre source thermique démarre.

En mode « **Chauffage + ECS** », l'autre source thermique ne fonctionne que pour le chauffage et la résistance électrique du réservoir d'eau fonctionne pour la production d'eau chaude sanitaire. Dans ce cas, la vanne deux voies est contrôlée d'après le réglage du panneau de commande, et la vanne trois voies s'arrête toujours. Pendant la production de chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur sera arrêtée ; toutefois, en veille, le circulateur démarre.

Logique 2

1. Le point de consigne de l'autre source thermique doit être égal à « **T-sortie E. chauff.** » (T-sortie eau de Chauffage) et tous deux doivent être inférieurs ou égaux à 60 °C en mode « Chauffage » et « Chauffage + ECS » ; Le point de consigne doit être le plus petit entre « T-ballon ECS » +5 °C et 60 °C en mode « ECS ».
2. Le circulateur pour l'autre source thermique doit toujours être active en mode « Chauffage ».
3. En mode « Chauffage », la vanne 2 voies doit être contrôlée d'après le réglage du panneau de commande.

Pendant la production de chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur est arrêtée ; toutefois, en veille, le circulateur démarre mais l'autre source thermique s'arrête.

En mode « **ECS** », la vanne 3 voies passe au réservoir d'eau de la pompe à chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur s'arrête toujours, mais l'autre source thermique démarre.

En mode « **Chauffage + ECS** » (« **Chauffage** » est prioritaire), l'autre source thermique ne fonctionne que pour le chauffage et la résistance électrique du réservoir d'eau fonctionne pour la production d'eau chaude sanitaire. Dans ce cas, la vanne deux voies est contrôlée d'après le réglage du panneau de commande, et la vanne trois voies s'arrête toujours. Pendant la production de chaleur, le circulateur de la pompe à chaleur sera arrêtée ; toutefois, en veille, le circulateur démarre.

En mode « **Chauffage + ECS** » (« **Chauffage** » est prioritaire) l'autre source thermique ne fonctionne que pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. L'autre source thermique fonctionne d'abord pour la production d'eau chaude sanitaire, après avoir atteint « **T-ballon ECS** », elle se tourne vers le chauffage.

Logique 3

La pompe à chaleur n'envoie qu'un signal à l'autre source thermique, mais toute la commande logique doit être « **Autonome** ».

Autres commandes thermiques					
N°	Produit	Mode	Remarque		Accessoires requis
Logique 1	Monobloc	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur du réservoir d'eau
		Chauffage + ECS	/	Disponible	Capteur de température RT5, capteur du réservoir d'eau
	Split	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur du réservoir d'eau
		Chauffage + ECS	/	Disponible	Capteur de température RT5, capteur du réservoir d'eau
	Tout-en-un	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Indisponible	/
		Chauffage + ECS	/	Disponible	Capteur de température RT5, capteur du réservoir d'eau
Logique 2	Monobloc	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur du réservoir d'eau
		Chauffage + ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur de température RT5, capteur du réservoir d'eau
	Split	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur du réservoir d'eau
		Chauffage + ECS	/	Disponible	Vanne 3 voies supplémentaire, capteur de température RT5, capteur du réservoir d'eau
	Tout-en-un	Chauffage	/	Disponible	Capteur de température RT5
		ECS	/	Indisponible	/
		Chauffage + ECS	Priorité = Chauffage	Disponible	Capteur de température RT5
			Priorité = Production d'eau chaude	Indisponible	/

Autres commandes thermiques					
N°	Produit	Mode	Remarque		Accessoires requis
Logique 3	Monobloc	Chauffage	/	Disponible	/
		ECS	/	Disponible	/
		Chauffage + ECS	/	Disponible	/
	Split	Chauffage	/	Disponible	/
		ECS	/	Disponible	/
		Chauffage + ECS	/	Disponible	/
	Tout-en-un	Chauffage	/	Disponible	/
		ECS	/	Disponible	/
		Chauffage + ECS	/	Disponible	/

2.4.7 Résistance électrique facultative

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Résistance (optn.)** » (Résistance électrique facultative) pour accéder à la page de réglages correspondante.

2. Sur la page de réglages « **Résistance (optn.)** », ce dernier peut être réglé sur « **1** », « **2** » ou « **Off** ».

3. Ce réglage est utilisé pour comparer avec la température ambiante. Les différents résultats de la comparaison correspondent à différents états de la résistance électrique facultative.

➤ Résistance (optn.)
Résistance (optn.): 1
T- Résistance élec:-15°C
Logique: 1

DEMARRAGE → CODE 000048 → FONCTION → ensuite, descendre dans le menu déroulant **Résistance (optn)**
→ sélectionner **off/1/2** (1 pour activer une seule résistance de 3kw – 2 pour activer les deux résistances de 3kw)
→ sélectionner **T-Résistance élec** (la température extérieure à laquelle vous souhaitez que les résistances s'enclenchent) → sélectionner **Logique 1/Logique 2** (logique 1 : La PAC se coupe et l'appoint électrique fonctionne seul – logique 2 : l'appoint électrique fonctionne avec la PAC) → **Enregistrer**

[Remarques]

- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- Ni « **Autre source** » (Autre source thermique), ni « **Résistance (optn.)** » peuvent être activés en même temps.
- Il existe deux logiques de travail pour « **Résistance (optn.)** » (Résistance électrique facultative).

Logique 1 : la pompe à chaleur et la résistance électrique facultative ne peuvent pas être démarrées simultanément.

Logique 2 : la pompe à chaleur et la résistance électrique facultative peuvent démarrer simultanément lorsque la température ambiante est inférieure à T- Résistance élec (Température de Résistance électrique).

- La résistance électrique facultative et la résistance de réservoir d'eau ne démarreront pas simultanément.

2.4.8 Capteur à distance

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglage des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Capteur à distance** » pour accéder à la page de réglages correspondante, où il peut être réglé sur « **Avec** » ou « **Sans** ».

[Remarques]


- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- Uniquement lorsque « Capteur à distance » est réglé sur « **Avec** », « **Ctrl. State** » (État de commande) peut être réglé sur « **T-capteur à distance** ».

2.4.9 Purge d'air

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglage des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Purge d'air** » pour accéder à la page de réglages correspondante, où il peut être réglé sur « **On** » ou « **Off** ».

Pour l'appoint d'eau sur le terrain, activer cette fonction pour chasser l'air emprisonné à l'intérieur du système d'eau..



[Remarques]


- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- Ce réglage ne peut être activé que lorsque l'unité est à l'arrêt. Lorsqu'il est réglé sur « **On** », l'unité ne peut pas être mise en marche.

2.4.10 Dépannage plancher

[Instructions de fonctionnement]

Lors de la mise en service initiale, si le chauffage du sol est nécessaire, sur la base de la température cible progressive, cette fonction évaporerait légèrement l'eau à l'intérieur du sol, qui ne sera alors ni déformé ni endommagé..

1. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Dépannage plancher** » pour accéder à la page de réglages correspondante.



2. Sur la page de réglages, les fonctions « **Dépannage plancher** », « **Segments** », « **T- période 1** » (Température de Période 1), « **Temps du segment** » et « **ΔT du segment** » (Différence de température du segment) peuvent être réglées.

N°	Nom complet	Nom affiché	Rang	Par défaut	Précision
1	Commutateur de dépannage plancher	Dépannage de plancher	Marche/Arrêt	Arrêt	/
2	Quantité de segments	Segments	1~10	1	1
3	Température du premier segment	T- période 1	25~35 °C / 77~95 °F	25 °C / 77 °F	1 °C
4	Durée de chaque segment	Temps du segment	12~72 heures	0	12 heures
5	Différence de température de chaque segment	ΔT du segment	2~10 °C / 36~50 °F	5 °C/41 °F	1 °C

3. Une fois ce réglage terminé, appuyez sur « **Démarrer** » pour sauvegarder ce réglage et commencer à travailler, et appuyez sur « **Stop** » pour interrompre la fonction.

[Remarques]

- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'unité est à l'arrêt. Si cela est effectué lorsque l'unité est sur « **On** », une fenêtre contextuelle s'ouvrira indiquant « **Eteignez l'appareil** ».
- Lorsque cette fonction est activée, le fonctionnement « **On/Off** » est désactivé. En appuyant sur On/Off, une fenêtre contextuelle s'ouvre, indiquant « **Désact mode chauffe plancher chauff!** ».
- Lorsque « **Dépannage plancher** » est activé, « **Prog. Hebdomadaire** », « **Horloge** », « **Programme de Temp.** » et « **Mode préréglé** » sont désactivés.
- « **Mode d'urgence** », « **Désinfection** », « **Mode vacances** », « **Dégivrage manuel** », « **Mode forcé** » et « **Récup. Réfrigérant** » (Collecte de réfrigérant) ne peuvent pas être activés en même temps que « **Dépannage plancher** ». Une fenêtre contextuelle s'ouvre, indiquant « **Désact mode chauffe plancher chauff!** ».
- En cas de coupure de courant, « **Dépannage plancher** » retourne sur « **Off** » et le temps de fonctionnement est remis à zéro.
- Lorsque « **Dépannage plancher** » est activé, « **T- dép. plancher** » et « **T- de fonctionnement** » peuvent être affichés.
- Lorsque « **Dépannage plancher** » est activé, l'icône correspondante s'affiche sur le côté supérieur de la page de menu.
- Avant d'activer « **Dépannage plancher** » assurez-vous que « **Temps du segment** » de chaque segment est différent de zéro. Si tel est le cas, une fenêtre s'ouvre indiquant « **L'heure du segment est erronée !** ». Dans ce cas, « **Dépannage plancher** » peut être activé uniquement lorsque « **Temps du segment** » a changé.

2.4.11 Dégivrage manuel

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Dégivrage manuel** » pour accéder à la page de réglages correspondante.

Cette fonction permet à la pompe à chaleur de passer directement en mode dégivrage.

[Remarques]

- Ce réglage ne sera pas mémorisé en cas de coupure de courant.
- Ce réglage ne peut être activé que lorsque l'unité est à l'arrêt. Cette fonction est activée, le fonctionnement ON ne sera pas autorisé.
- Vous quitterez le dégivrage lorsque la température de dégivrage passera à 20 °C ou la durée de dégivrage sera égale à 10 minutes.

2.4.12 Mode forcé

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Mode forcé** » pour accéder à la page de réglages correspondante.

2. Cette fonction force la pompe à chaleur à fonctionner pour le dépannage.

3. Sur la page de réglages « **Mode forcé** », ce dernier peut être réglé sur « **Refroidissement forcé** », « **Chauffage forcé** » et « **Off** ». Lorsqu'il est réglé sur « **Refroidissement forcé** » ou « **Chauffage forcé** », le panneau de commande retourne directement à la page d'accueil et répond à toute commande tactile, à l'exception de ON/OFF, une fenêtre contextuelle s'ouvre alors, indiquant « **Mode forcé actif !** ». Dans ce cas, appuyez sur ON/OFF pour quitter « **Mode forcé** ».

[Remarques]

- Cette fonction n'est autorisée que lorsque l'unité a été remise sous tension et non allumée. Si l'unité est en marche, cette fonction n'est pas disponible, alertant « **Mauvaise opération !** ».
- Il ne sera pas mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.13 Commande gâchette

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Commande gâchette** » pour accéder à la page de réglages correspondante.

[Remarques]

- Lorsque « **Commande gâchette** » est activé, le panneau de commande détecte l'état de la carte. Lorsque la carte est insérée, l'unité fonctionne normalement. Lorsque la carte est retirée, la commande arrête l'unité et retourne à la page d'accueil. Dans ce cas, toutes les opérations tactiles deviennent inefficaces, et une bague de dialogue s'ouvre. L'unité reprend son fonctionnement normal jusqu'à ce que la carte soit réinsérée et l'état ON/OFF du panneau de commande reprend avant que la carte ne soit retirée.
- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.14 Limite d'intensité / Limite de puissance

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglage des paramètres de mise en service, en touchant "**Limite I/P**", il est possible de la régler sur "**Off**", "**Limite intensité**" ou "**Limite de puissance**". Lorsque cette fonction est activée, la valeur réglée est

considérée comme la limite la plus élevée pour la pompe à chaleur, qui maintient alors le courant à un niveau inférieur à la valeur réglée en limitant/abaissant la fréquence de puissance.

Parameter	Description
Limite I/P	Interrupteur principal
Valeur	Limite de puissance ou de courant
Δ Valeur min	L'écart minimal pour la limite de courant minimale, qui est utilisé pour comparer la différence entre le courant réel et le courant limité. Différence entre le courant réel et le courant limité. Valable pour la monobloc.
Résist. élec.	Valable pour la monobloc. Lorsqu'il est réglé sur " Sans ", le chauffage électrique n'est pas pris en compte. Lorsqu'il est réglé sur " Avec ", les paramètres relatifs au chauffage électrique peuvent être réglés.
Aux Résist. élec.	L'option par défaut est " Standard ", mais elle peut être réglée sur " Fourni sur place " une fois que l'appareil de chauffage électrique est fourni par un fichier. Une fois que la résistance électrique a été livrée. Valable pour la monobloc.
Resist. Élec. ECS	
P-Résist. élec ECS	L'utilisateur est autorisé à régler la puissance, sur la base de laquelle la limite de courant/puissance sera calculée. Valable pour la monobloc.
Puissance1-Résist.	
Puissance2-Résist.	

2. Lorsqu'il est réglé sur « **Off** », ni la limite d'intensité ni celle de puissance ne peuvent être réglées. Lorsqu'il est réglé sur « **Limite intensité** » ou « **Limite de puissance** », elles peuvent être réglées.

3. Ensuite, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder ce réglage.

[Remarques]

- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.15 Adresse

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Adresse** » pour régler l'adresse. Il doit être activé lorsque la pompe à chaleur doit être contrôlée par Modbus.

[Remarques]

- Cela permet de régler l'adresse du panneau de commande en vue de son intégration dans le système de

commande centralisé.

- Ce réglage est mémorisé en cas de coupure de courant.
- La plage de réglage est 1~125 ou 127~253.
- L'adresse par défaut est 1 lors de la première mise sous tension.

2.4.16 Collecte de réfrigérant

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur la touche « **Récup. Réfrigérant** » pour accéder à la page de collecte de réfrigérant.

Cette fonction peut être utilisée pour l'entretien de la pompe à chaleur.

Lorsque « **Récup. Réfrigérant** » est réglé sur « **On** », le panneau de commande retourne à la page d'accueil. Le fonctionnement tactile est alors inopérant, à l'exception de la touche ON/OFF, et une boîte de dialogue s'ouvre, indiquant « **La récupération du réfrigérant est en cours** ». En appuyant sur la touche ON/OFF, la collecte de réfrigérant sera quittée.

[Remarques]

- Cette fonction n'est autorisée que lorsque l'unité a été remise sous tension et non allumée. Si l'unité est en marche, cette fonction n'est pas disponible, alertant « **Mauvaise opération !** ».
- Cette fonction n'est pas mémorisée en cas de coupure de courant.

2.4.17 Logique de commande de la résistance du réservoir d'eau

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur « **Chauffage du réservoir ECS** » (Résistance de réservoir) pour accéder à la page de réglages de commande logique de la résistance de réservoir d'eau.

[Remarques]

- « **Réservé** » s'affiche lorsque le réservoir d'eau est indisponible.
- Ce réglage ne peut être activé que lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Cette fonction peut être mémorisée en cas de coupure de courant.
- Logique 1: N'autorise JAMAIS le compresseur de l'unité et la résistance électrique du réservoir d'eau ou la résistance électrique facultative à fonctionner simultanément.
- Logique 2: Tandis que T-consigne des modes Chauffage / Refroidissement + ECS (Refroidissement + Production d'eau chaude sanitaire) (priorité à ECS) > T-HP max (T-eau max de la pompe à chaleur) + ΔT -ECS (Différence de température d'eau chaude) +2, lorsque la température du réservoir d'eau atteint T-HP max, la résistance électrique du réservoir d'eau sera sur ON et démarre pour produire de l'eau chaude. Dans le même temps, le compresseur retourne au mode Chauffage / Refroidissement, et la résistance électrique du réservoir d'eau et le compresseur restent en marche simultanément.

2.4.18 Mémoire de commande à gâchette

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur la touche « **Mémoire de l'accès** » pour accéder au réglage.

[Remarques]

- Une fois activé, « **Commande à gâchette** » sera mémorisé en cas de panne de courant.
- Une fois désactivé, « **Commande à gâchette** » ne sera plus mémorisé en cas de panne de courant.

2.4.19 Vanne 3 voies-1

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages des paramètres de mise en service, appuyez sur la touche « V3V-1 » pour accéder à la page de réglage.

[Remarques]

- Il sera mémorisé en cas de coupure de courant.
- Trois options sont disponibles : « **Sans** », « **ECS** » (Production d'eau chaude sanitaire) et « **Refr./Chauff.** » (Refroidissement/chauffage). Lorsqu'il est réglé sur « **Refr./Chauff.** » (Refroidissement/chauffage), il se fermera (230 Vca) en mode Refroidissement/Chauffage et s'ouvrira en mode ECS (Production d'eau chaude sanitaire) ; lorsqu'il est réglé sur « **ECS** » (Production d'eau chaude sanitaire), il se fermera (230 Vca) en mode ECS (Production d'eau chaude sanitaire) et s'ouvrira en mode Refroidissement / Chauffage.
- Ce réglage est autorisé uniquement lorsque l'unité est à l'arrêt.


2.4.20 Type de réglage eau chaude

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglage des paramètres de mise en service, en touchant « **Type de réglage eau chaude** », il peut être réglé sur « Auto » ou « Manuel ».

Lorsqu'il est réglé sur « Manuel », le « **Réglage Fréq Fonctmnt** » (réglage fréquence fonctionnement) peut être défini et l'utilisateur peut modifier le paramètre pour fixer la fréquence du compresseur en mode « **ECS** », sinon l'unité fonctionnera automatiquement en fonction de la logique d'origine.

Ensuite, ce réglage sera sauvegardé en touchant l'icône « **Enregistrer** ».



[Remarques]

- Ce réglage sera mémorisé en cas de coupure de courant.

2.4.21 Réseau intelligent

[Instructions de fonctionnement]

Il ne peut être activé que lorsque le panneau de commande est éteint.

Lorsqu'elle est activée, l'unité principale de fonctionnement reçoit et exécute les commandes de contrôle du réseau intelligent, sauf si le panneau de contrôle a été mis hors tension. Voir le tableau ci-dessous pour les commandes de contrôle du SG.

Réseau intelligent	EVU Signal photovoltaïque	Commandes	Remar-ques
1	0	Commande de mise hors tension	Commande d'arrêt (uniquement pour le chauffage), avec affichage de "EVU" sur le panneau de commande.
0	0	Standard fonctionnement	Commande de mise en marche, l'unité principale fonctionne librement.
0	1	Signal de mise en marche	Signal de mise en marche (augmentation de la température cible de l'eau)
1	1	Commande de mise en marche	Signal de mise en marche (augmenter la température de consigne de l'eau jusqu'à la température la plus élevée)

2.4.22 Mode refroidissement

Lorsqu'il est activé, il limite la fréquence la plus élevée du compresseur pour le fonctionnement du refroidissement.

2.4.23 Mode chauffage

Lorsqu'il est activé, il limite la fréquence la plus élevée du compresseur pour le fonctionnement du chauffage.

2.4.24 Fonction de limitation de la vitesse de la pompe à chaleur la plus élevée

Lorsqu'il est activé, il existe trois options pour la vitesse maximale du circulateur : "Elevée", "Moyenne" et "Faible". La vitesse "élevée" correspond au niveau 10, la vitesse "moyenne" au niveau 9 et la vitesse "faible" au niveau 8. Une fois réglée, la vitesse de fonctionnement du circulateur ne doit pas dépasser cette valeur.


2.4.25 Pompe à chaleur anti-statique

Lorsqu'il est activé, il permet de régler l'intervalle et la durée d'anti-calage de la pompe à chaleur. Une fois l'unité principale éteinte, la pompe à chaleur fonctionnera à la vitesse la plus élevée pour la durée anti-calage à chaque intervalle anti-calage afin d'éviter que la pompe à chaleur ne soit endommagée.

2.4.26 Réglage des paramètres

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page de réglages de mise en service, appuyez sur « **PARAMETRES** » pour accéder aux pages comme indiqué ci-dessous.



Page des paramètres de mise en service

Sur cette page, sélectionnez l'option souhaitée puis accéder à la page correspondante.

Ensuite, appuyez sur « **OK** », ce réglage sera sauvegardé et l'unité fonctionnera en fonction de ce réglage ; ou appuyez sur « **Annuler** », vous quitterez alors la page et ce réglage ne sera pas sauvegardée.

N°	Nom complet	Nom affiché	Rang		Par défaut	Remarque
1	T-HP Max (T-eau max de la pompe à chaleur ECS)	T-HP Max (T-eau max de la pompe à chaleur)	40~55 °C	104~131 °F	50 °C-122 °F	/

[Remarques]

- Pour les paramètres dont la valeur par défaut varie selon les conditions, lorsque la condition d'intensité varie, la valeur par défaut correspondante varie également.
- Tous les paramètres de cette page seront mémorisés en cas de coupure de courant.

2.5 Affichage

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de menu, appuyez sur la touche « **VUE** » et le panneau de commande passera à la page sous-menu, comme indiqué sur la figure ci-dessous.




Page VUE

2.5.1 Affichage de l'état

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page « **VUE** », appuyez sur la touche « **Statut** » pour afficher l'état de l'unité, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Page Statut

État consultable


N°	Nom complet	Nom affiché	État	Observations
1	État du compresseur	Compresseur	On/Off	/
2	État du ventilateur	Ventilateur	On/Off	/
3	État de l'unité	État Unité	Refroidissement/ Chauffage / ECS / Off	Le mode « Refroidissement » n'est pas disponible sur l'unité de chaleur uniquement.
4	État du circulateur	Circulateur	On/Off	/

5	État de la résistance du réservoir d'eau	Chauffage ECS	On/Off	« NA » pour les mini-refroidisseurs
6	État de la vanne 3 voies 1	V3V – 1	AN	/
7	État de la vanne 3 voies 2	V3V – 2	On/Off	« NA » pour les mini-refroidisseurs
8	État de la résistance du carter du compresseur	Résist. carter Comp.	On/Off	/
9	État de la résistance 1 pour l'unité principale	Résistance élec 1	On/Off	/
10	État de la résistance 2 pour l'unité principale	Résistance élec 2	On/Off	/
11	État de la résistance de châssis	Résistance châssis	On/Off	/
12	État de la résistance de l'échangeur de chaleur	Résist. Éch. à pl.	On/Off	/
13	État de dégivrage du système	Dégivrage	On/Off	/
14	État du système de retour d'huile	Retour d'huile	On/Off	/
15	État du thermostat	Thermostat	Off/Refroidissement/Chauffage/ECS/Refroidissement + ECS/Chauffage + ECS	Le mode « Cool » (Refroidissement) n'est pas disponible sur l'unité de chaleur uniquement.
16	État d'autre source thermique	Autre source	On/Off	/
17	État de la vanne 2 voies	V2V	On/Off	/
18	État de l'antigel	Antigel	On/Off	/
19	État de la protection de porte	Commande gâchette	Carte entrée/Carte sortie	/
20	État de la vanne 4 voies	V4V	On/Off	/
21	État de désinfection	Désinfection	Off/Fonctionnement/Réalisé/Échec	/
22	État d'interrupteur de débit	Contrôleur débit	On/Off	/
23	État de la pompe du réservoir	Circulateur ballon	On/Off	
24	Signal Réseau intelligent	Signal RI	On/Off	Valable pour le Monobloc GAÏA
25	Signal EVU	Signal EVU	On/Off	Valable pour le Monobloc GAÏA
26	Commande de contrôle du réseau intelligent	RI	Commande d'arrêt / Opération standard / Signal de mise en marche / Commande de mise en marche	Valable pour le Monobloc GAÏA

2.5.2 Affichage des paramètres

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page « **VUE** », appuyez sur la touche « **Paramètres** » pour afficher chaque paramètre de l'unité, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Page Paramètres


Paramètres affichables

N°	Nom complet	Nom affiché	Observations
1	Température extérieure	T- extérieur	/
2	Température d'aspiration	T- aspiration cp	/
3	Température de décharge	T- décharge cp	/
4	Température de dégivrage	T- dégivrage	/
5	Température d'entrée d'eau de l'échangeur de chaleur à plaques	T- entrée eau éch.	/
6	Température de sortie d'eau de l'échangeur de chaleur à plaques	T-sortie eau éch.	/
7	Température de sortie d'eau de la résistance auxiliaire	T- résistance aux.	/
8	Température du réservoir d'eau	T- réservoir ECS	/
9	Température cible de dépannage plancher	T- dép. plancher	/
10	Temps de fonctionnement	T- de fonctionnement	/
11	Température de ligne de liquide	T- ligne liquide	/
12	Température de ligne de vapeur	T- ligne vapeur	/
13	Température d'entrée de l'économiseur	T- entrée économ.	/
14	Température de sortie de l'économiseur	T- sortie économ.	/
15	Température de la pièce à distance	T-pièce	« NA » pour les mini-refroidisseurs
16	Pression d'évacuation	Pression évacuation	/
17	Température cible de la loi d'eau	Loi d'eau	/

2.5.3 Affichage des erreurs

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page « **VUE** », appuyez sur la touche « **Erreur** » pour afficher les erreurs de l'unité, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Page erreur

[Remarques]

- Le panneau de commande peut afficher les erreurs en temps réel. Et sur ces pages, toutes les erreurs seront listées ici.
- Chaque page affiche au maximum 5 erreurs. D'autres sont visibles en appuyant sur les touches permettant de tourner les pages.

Liste des erreurs

N°	Nom complet	Nom affiché
1	Erreur capteur température ambiante	Sonde ambiante
2	Erreur capteur température de dégivrage	Sonde de dégivrage
3	Erreur du capteur de température d'évacuation	Sonde d'évacuation
4	Erreur du capteur de température d'aspiration	Sonde aspiration
5	Capteur de température d'entrée de l'économiseur	Sonde ent.éco
6	Capteur de température de sortie de l'économiseur	Sonde sor.éco
7	Erreur du ventilateur	Ventilateur extérieur
8	Protection haute pression	Haute pression
9	Protection basse pression	Basse pression
10	Protection d'évacuation haute	Protec.evac.haute
11	Erreur du microrupteur de puissance	Capacité DIP
12	Erreur de communication entre les cartes-mères extérieure et intérieure	Com. ODU-IDU
13	Erreur de communication entre la carte-mère extérieure et la carte d'entraînement	Com. c-m et entr.
14	Erreur de communication entre l'écran d'affichage et une carte-mère intérieure	Com. IDU


N°	Nom complet	Nom affiché
15	Erreur de capteur de haute pression	Capteur haute pression
16	Erreur de capteur de température de sortie d'eau pour l'échangeur de chaleur à plaques de la pompe à chaleur	Temp. HELW
17	Erreur de capteur de température de sortie d'eau pour la résistance électrique auxiliaire de la pompe à chaleur	Temp. AHLW
18	Erreur de capteur de température d'entrée d'eau pour l'échangeur de chaleur à plaques de la pompe à chaleur	Temp. HEEW
19	Erreur capteur de température du réservoir d'eau (« NA » pour les mini-refroidisseurs)	Capteur du réservoir
20	Erreur du capteur de température de la pièce à distance	T-Remote Air
21	Protection de l'interrupteur de débit de la pompe à chaleur	Flussostat PAC
22	Protection de soudure de la résistance électrique auxiliaire 1 de la pompe à chaleur	Auxil. Rés 1
23	Protection de soudure de la résistance électrique auxiliaire 2 de la pompe à chaleur	Auxil. Rés 2
24	Protection de soudure de la résistance électrique du réservoir d'eau	Auxil. -WTH
25	Erreur de sous-tension ou de chute de tension du bus DC	DC sous-vol.
26	Surtension du bus DC	DC sur-vol.
27	Protection de courant AC (côté entrée)	AC curr. pro.
28	Défaut IPM	Défaut IPM
29	Défaut PFC	Défaut PFC
30	Défaut de démarrage	Défaut de démarrage
31	Perte de phase	Perte de phase
32	Erreur de cavalier	Erreur de cavalier
33	Réinitialisation du driver	Réinitial. driver
34	Surintensité compresseur	Surint. compress.
35	Survitesse	Survitesse
36	Erreur de circuit de capteur de courant ou erreur de capteur de courant	Capteur de courant
37	Désynchronisation	Désynchronisation
38	Calage du compresseur	Calage compress.
39	Surtempérature du PFC ou IPM ou radiateur	Surtemp. PFC
40	Capteur erreur température du PFC ou IPM ou radiateur	Capt. temp. PFC
41	Erreur de circuit de charge	Charge circuit
42	Erreur de tension d'entrée AC	AC voltage
43	Erreur de capteur de température ambiante sur la carte de commande	Driver de température
44	Erreur de protection de contacteur AC ou erreur au-delà de zéro d'entrée	Contacteur AC

45	Protection de dérive de température	Dérive temp.
46	Protection de connexion du capteur (le capteur d'intensité ne réussit pas à se connecter à la phase correspondante U et ou à la phase V)	Protect. connexion capt.
47	Erreur de communication entre l'écran d'affichage et l'unité extérieure	ODU Com.
48	Erreur de capteur de température de ligne de vapeur de réfrigérant	Temp RGL
49	Erreur capteur température ligne liquide de réfrigérant	Temp RLL
50	Erreur de la vanne 4 voies	V4V

2.5.4 Journal d'erreurs

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page « VUE », appuyez sur « Erreurs » pour accéder à la page de journal d'erreurs. Sur la page "VUE", appuyez sur "Erreurs" pour accéder à la page de journal d'erreurs, où il est possible de consulter l'enregistrement de l'erreur.




[Remarques] :

- Le journal d'erreurs peut afficher jusqu'à 20 erreurs. Le nom et l'heure de survenue sont disponibles pour chaque erreur.
- Lorsque le journal d'erreur excède 20, le dernier prévaudra sur le premier.

2.5.5 Affichage de la version

[Instructions de fonctionnement]

Sur la page « VUE », appuyez sur « Version » pour accéder à la page d'affichage de la version, où vous trouverez la version de programme et celle de protocole.




2.5.6 Consommation d'énergie


[Instructions de fonctionnement]

Cette fonction est disponible pour les unités Monobloc.

La consommation électrique mensuelle et annuelle (basée sur la date système du panneau de contrôle) peut être enregistrée et affichée sous la forme d'un diagramme à barres.



Cliquez sur le mois en cours et le panneau de contrôle passera à la page de consommation d'énergie quotidienne, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Cliquez n'importe où sur cette page et le panneau de contrôle passera à la page de consommation électrique mensuelle, comme le montre la figure ci-dessous.



Page de la consommation quotidienne d'énergie

2022		
1	2	3
7813.8	6154.5	5832.3
4	5	6
6094.0	4659.2	3678.1
7	8	9
2607.5	0.0	0.0
10	11	12
0.0	0.0	0.0

Page de consommation mensuelle

Cliquez sur le milieu d'une journée et accédez à la page de la valeur de la consommation d'énergie, comme le montre la figure ci-dessous.


2023-05					
1	0.0	2	0.0	3	0.0
4	0.0	5	0.0	6	0.0
7	0.0	8	0.0	9	0.0
10	0.0	11	0.0	12	0.0
13	0.0	14	0.0	15	0.0
16	0.0	17	0.0	18	0.0
19	0.0	20	0.0	21	0.0
22	56.7	23	84.9	24	0.0
25	0.0	26	0.0	27	0.0
28	0.0	29	0.0	30	0.0
31	0.0				

Remarque : Les statistiques de consommation d'énergie étant calculées et pouvant différer de la réalité, elles ne sont données qu'à titre de référence.

2.6 Réglages généraux

[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de menu, appuyez sur « **GENERAL** » et le panneau de commande accède à la page de réglages, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Vous pouvez alors régler « **Unité Température** », « **Mémoire On/off** », « **Alarme** », « **Rétroéclairage** », « **Heure & Date** » et « **Langue** ».



Page de réglages généraux

Réglages généraux


N°	Élément	Rang	Par défaut	Observations
1	Unité température	°C/°F	°C	/
2	Mémoire On/Off	On/Off	On	/
3	Alarme	Entrée	On	/
4	Rétroéclairage	Eclairé / Économie d'énergie	Économie d'énergie	« Eclairé » : le panneau de commande restera allumé. « Eco énergie » (Économie d'énergie) : Lorsqu'aucune activité n'est enregistrée pendant 5 minutes, l'éclairage du panneau de commande s'éteint automatiquement, mais se rallume une fois le fonctionnement réactivé.

5	Heure et date	Entrée	/	/
6	Langue	Italiano/English/Español/ Nederlands/Français/ Deutsch/Български/Polски/ Türkçe/Magyar/Lietuvių/ Hrvatski/Čeština	Anglais	/
7	Wi-Fi	On/Off	On	/

2.6.1 Réglage de l'horloge


[Instructions de fonctionnement]

1. Sur la page de réglages « **GENERAL** », appuyez sur « **Heure & Date** » pour accéder à la page de réglages, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Page Heure et date

2. Il est possible de modifier la date et la valeur de l'heure à l'aide de la roulette de souris. Après cela, appuyez sur l'icône « **Enregistrer** » pour sauvegarder ce réglage et l'afficher directement ; appuyez sur l'icône « **Retour** » pour quitter ce réglage, et le panneau de commande retourne directement à la page de réglages « **GENERAL** ».



Page Heure et date

EN

ARTHUR MARTIN



Instruction Manual

Control Panel for the Compact Type Arthur Martin Heat Pump

AMPAC8M1

AMPAC10M1

AMPAC12M1

AMPAC14M1

AMPAC16M1

AMPAC12M3

AMPAC14M3

AMPAC16M3

Thank you for choosing air conditioners. Please read this Owner's Manual carefully before operation and retain it for future reference.

To Users

Thank you for selecting this product. Please read this instruction manual carefully before installing and using the product, so as to master and correctly use the product. In order to guide you to correctly install and use our product and achieve expected operating effect, we hereby instruct as below:

- (1) This instruction manual is a universal manual, some functions are only applicable to particular product. All the illustrations and information in the instruction manual are only for reference.
- (2) All the illustrations and information in the instruction manual are only for reference. In order to make the product better, we will continuously conduct improvement and innovation without further notice.
- (3) For personal injury or property loss and damage caused by improper operation such as improper installation and debugging, unnecessary maintenance, violation of related national laws and rules and industrial standard, and violation of this instruction manual, etc., we will bear no liability.

Contents

- Safety Notices (Please be sure to abide) 1**
- 1. General2**
 - 1.1 Home Page2
 - 1.2 Menu Page.....3
 - 1.3 Backlight4
- 2. Operation Instructions 4**
 - 2.1 ON/OFF4
 - 2.2 Function Setting5
 - 2.3 User Parameter Setting16
 - 2.4 Commissioning Parameter Setting18
 - 2.5 Viewing32
 - 2.6 General Setting38

Safety Notices (Please be sure to abide)

Do not install the control where it is damp or exposed to direct sunlight.

Once the air conditioning unit is installed where possibly subject to electromagnetic interference, shielded twisted pairs should be used as signal lines and other communication lines.

Be sure communication lines are wired to the correct ports, or normal communication would fail.

Do not beat, toss or frequently assemble and disassemble this control.

Do not operate the control with wet hands!

1. General



(This picture is just for reference)

This display panel uses the capacitor touch screen for input operation. The valid touching area indicates the black rectangle when the control panel lights off.

This control panel is of high sensitivity and will respond to unexpected click by the foreign matters on the display panel. Therefore, please keep it clean during operation.

This is a generous-purpose control panel, whose control functions might not be completely the same as those of the actually purchased. As the control program will update, the actual always prevails.

1.1 Home Page




Icon	Description	Icon	Description
	Space heating		Space cooling
	Water heating		Leaving water temperature of the main unit, leaving water temperature of the auxiliary electric heater, remote room temperature, water tank temperature
	Menu		Error
	Switchover between cooling and heating		Card out/Failed disinfection
	ON/OFF		The main unit keeps the standby status under the SG control command.

[Notes]

- The ON/OFF icon will turn to green when the control panel is turned on.
- Under the “**Water heating**” mode, what displayed at the upper corner of the control panel is the water temperature of the water tank. Under the “**Space heating**” or “**Space cooling**” mode, what displayed depends on the setting of the control mode, that is, it will be the room temperature or leaving water temperature.

- Under the combined mode, the temperature set point is for space heating or cooling. Only under the water heating mode, it is for water heating.
- Homepage will always be activated after 10 minutes without user input.

1.2 Menu Page



Above the menu, the corresponding icon will be displayed based on the mode and status of the control panel.


No.	Item	Description
1	Control mode	Current mode
2	Date	Current date
3	Time	Current time
4	FUNCTION	Go to the user setting page.
5	PARAMETER	Go to the parameter setting page.
6	VIEW	Go to the parameter viewing page.
7	COMMISSIONING	Go to the commissioning parameter setting page. PASSWORD : 000048
8	ON/OFF	It is used to turn on or off the control panel. “ OFF ” indicates the control panel has been turned off and “ ON ” indicates the control panel has been turned on. When there is failure-level error, this button will turn to OFF once the control panel is automatically turned off.
9	GENERAL	Go to the general parameter setting page.
10	Homepage	Back to the home page.

Icon	Description	Icon	Description
	Heating		Floor commissioning
	Cooling		Floor commissioning error
	Hot water		Card out
	Heating + Hot water		Defrosting
	Hot water + Heating		Holiday

Icon	Description	Icon	Description
	Cooling + Hot water		WiFi
	Hot water + Cooling		Back
	Quiet		Menu page
	Sanitation		Save
	Emergency		Error
	EVU		

[Notes]

- The “**Cooling**” mode is unavailable to the heating only unit.
- The “**Hot water**” mode is unavailable to the heating only unit.



Error Icon

1.3 Backlight

Among the general setting page, when “**Back light**” is set to “**Energy save**”, the display panel will light off when there is no operation in 5 minutes. However, it will light on again by touching any valid area.

When “**Back light**” is set to “**Lighted**”, the display panel will be kept lighting on.

It is suggested to set it to “**Energy save**” so as to extend its service life.

2. Operation Instructions


2.1 ON/OFF

[Operation Instructions]

At the menu page, by touching ON/OFF, the control panel will be turned on/off.

[Notes]

- It is defaulted to be OFF upon first power-on.
- ON/OFF operation will be memorized by setting “**On/Off Memory**” to be “**On**” at the “**GENERAL.**” setting page. That is, in case of power failure the control panel will resume running upon power recovery. Once “**On/off Memory**” is set to be “**Off**”, in case of power failure the control panel will keep “**Off**” upon power recovery.




ON Page

2.2 Function Setting

[Operation Instructions]

1.At the menu page, by touching “**FUNCTION**”, it will go to the function setting page as shown in the figure below.



FUNCTION Setting Page

2.At the function setting page, by touching the page turning key, it will go to the last or next page. When setting is finished, by touching the menu page icon, it will directly back to the menu page; by touching the back icon, it will back to the upper menu.

3.At the function setting page, by pressing the desired function, it will go to the corresponding setting page of this option.

4.At the function setting page of some function option, by touching “**OK**”, this setting will be saved; by touching the “**CANCEL**” key, this setting will be canceled.

[Notes]

- At the function setting page with setting of any function changed, if the function is set to be memorized upon power failure, this setting will be saved automatically and memorized upon next power-on.
- When there is submenu for the selected function option, by pressing it the control will go directly the setting page of the submenu.
- The system is preconfigured by the installer. Some options may not be available or NA.

Function Setting


No.	Item	Range	Default	Remarks
1	Mode	Cool	Heat	1. When the water tank is unavailable, then only “Cool” and “Heat” are available. 2. For the heating only unit, only "Heat" mode, “Hot water”, and “Heat + hot water” are available. 3. It is defaulted to be “Heat” for the heat pumps and heating only units and “Cool” for mini chillers.
		Heat		
		Hot water		
		Cool + Hot water		
		Heat + Hot water		
2	Fast hot water	On/Off	Off	When the water tank is unavailable, it will be reserved.

No.	Item	Range	Default	Remarks
3	Cool + hot water	Cool/Hot water	Hot water	When the water tank is available, it will be defaulted to be "Hot water" ; when unavailable, it will be reserved.
4	Heat + hot water	Heat/Hot water	Hot water	When the water tank is available, it will be defaulted to be "Hot water" ; when unavailable it will be reserved.
5	Quiet mode	On/Off	Off	/
6	Quiet timer	On/Off	Off	/
7	Weather depend	On/Off	Off	/
8	Weekly timer	On/Off	Off	/
9	Holiday release	On/Off	Off	
10	Disinfection	On/Off	Off	When the water tank is unavailable, it will be reserved The disinfection date ranges from Monday to Sunday. Saturday is defaulted. 23:00. The disinfection time ranges from 00:00~23:00. 23:00 is defaulted.
11	Clock timer	On/Off	Off	/
12	Temp. timer	On/Off	Off	/
13	Emergen. mode	On/Off	Off	/
14	Holiday mode	On/Off	Off	/
15	Preset mode	On/Off	Off	/
16	Error reset	/	/	Some error can be cleared only when it has been reset manually.
17	WiFi reset			It is used to reset the WiFi.
18	Reset	/	/	It is used to reset all user parameter setting.
19	Child Lock	On/Off	Off	/
20	Daylight Saving Time	On/Off	Off	Time lag: 0.5~3h, 1 defaulted. Time lead: 0.5~3h, 1 defaulted. Transform time point: 0:00~3:00 Valid for the Monobloc GAIA.

2.2.1 Mode

[Operation Instructions]

At the function setting page with the control panel being turned off, by touching **"Mode"**, it will go to the mode setting page, where desired mode can be selected. Then by touching **"OK"** this setting will be saved and the display panel will back to the function setting page.



[Notes]

- The default mode is **"Heat"** upon first power-on.
- Mode setting is allowed only when the control panel is turned off, otherwise a dialog box will pop up, saying "Please turn off the system first!"
- When the water tank is unavailable, only **"Heat"** and **"Cool"** mode are allowed.
- When the water tank is available, **"Cool"**, **"Heat"**, **"Hot water"**, **"Cool+ Hot water"**, and **"Heat+ Hot water"** are allowed.
- For the heat pump, the **"Cool"** mode is allowed; for the heating only unit, **"Cool+ Hot water"** and **"Cool"** are unallowable.
- This setting can be memorized upon power failure.

2.2.2 Fast hot water

[Operation Instructions]

At the function setting page with the control panel being turned off, by touching **"Fast hot water"**, the display panel will go to the corresponding setting page, where desired option can be selected. Then by pressing **"OK"** this setting will be saved and the display panel will back to the function setting page.

[Notes]

- This function can be set to **"On"** only when the water tank is available. When the water tank is unavailable, this function will be reserved.
- It will be memorized upon power failure.

2.2.3 Cool + hot water

[Operation Instructions]

At the function setting page with the control panel being turned off, by touching **"Cool + hot water"**, the display panel will go to the corresponding setting page, where desired option can be selected. Then by pressing **"OK"** this setting will be saved and the display panel will back to the function setting page.

[Notes]

- When the water tank is unavailable, it will be reserved; when it is unavailable, the default priority will be given to **"How water"**.
- It will be memorized upon power failure.
- This function is unavailable to mini chillers.

2.2.4 Heat + hot water

[Operation Instructions]

At the function setting page with the control panel being turned off, by touching **"Heat + hot water"**, the display panel will go to the corresponding setting page, where desired option can be selected. Then by pressing **"OK"** this setting will be saved and the display panel will back to the function setting page.

[Notes]

- When the water tank is unavailable, it will be reserved; when it is unavailable, the default priority will be given to **"Hot water"**.
- It will be memorized upon power failure.
- This function is unavailable to the heating only unit and the mini chiller.

2.2.5 Quiet mode


[Operation Instructions]

At the function setting page with the control panel being turned off, by touching **"Quiet mode"**, there will be a choice box, where **"Quiet mode"** can be set to **"Off"**, **"One time"**, **"Timer"** or **"Always ON"**.

When it is set to **"One time"**, it will automatically back to **"Off"** when the main unit is turned off.

When it is set to **"Always ON"**, this function can be deactivated only through changing its setting, and would not be deactivated as the main unit is turned off.

When it is set to “**Timer**”, it is also required to set the “**Start timer**” and “**End timer**”. Unless otherwise stated, otherwise time setting is all the same.



Timer for Quite Mode

This setting will be saved by touching the corner at the upper right corner.


[Notes]

- It can be set under both ON and OFF statuses, but will work only when the main unit is turned on.
- It will be memorized upon power failure.

2.2.6 Weather depend

[Operation Instructions]

At the function setting page, by touching “**Weather depend**”, there will be a choice box, where it is able to set it to “**On**” or “**Off**”, and also it is able to set the weather-dependent temperature.



Page of the Weather Depend

[Notes]

- When “**Weather depend**” has been activated; it cannot be deactivated by ON/OFF operation but done manually.
- It is available to find the weather-dependent target temperature at that parameter viewing pages.
- When this function has been activated, it is still allowed to set the room temperature, however, this setting becomes valid only when “**Weather depend**” has been deactivated.
- This function can be set to “**On**” no matter the control panel is turned on or off, but works only when the main unit is turned on.
- It works under the “**Cool**” or “**Heat**” mode. Under the “**Cool +Hot water**” or “**Heat +Hot water**” modes, it works only when the current mode is “**Cool**” or “**Heat**”. Under the “**Hot water**” mode, it doesn’t work.
- Temperature setting relative to the cooling mode is unallowed to the heating only unit.
- It will be memorized upon power failure.
- When the set point of “**Upper WT-Heat**”/ “**Upper WT-Cool**” is lower than that of the “**Lower WT-Heat**”/ “**Lower WT-Cool**”, or “**Lower WT-Heat**”/ “**Lower WT-Cool**” is higher than “**Upper WT-Heat**”/ “**Upper WT-Cool**”, a window will pop up, saying “**Enter wrong!**”, and then resetting is required.

FUNCTION → Weather depend (2nd page) → ON →
Upper AT-Heat. (represents the maximum outside temperature at which the heat pump stops heating.) → Lower AT-Heat (represents the base outside temperature in France, which varies depending on the regions.) → Upper WT-Heat (represents the maximum water outlet temperature of the heat pump based on the emitters) → Lower WT-Heat (represents the minimum water outlet temperature of the heat pump.
→ Upper RT-Heat (represents the maximum indoor heating temperature.)
→ Lower RT-Heat (represents the minimum indoor heating temperature.)

Example of possible parameter:

FUNCTION → Weather depend (2nd page) → ON → Upper AT-Heat. : 17°C →
Lower AT-Heat: -7°C → Upper WT-Heat 55°C → Lower WT-Heat: 30°C Upper RT-Heat: 22°C → Lower RT-Heat: 18°C

<-- This is an example; the setting depends on the installation and its geographic location.

2.2.7 Weekly timer

[Operation Instructions]

1. At the function setting page, by touching **“Weekly timer”**, it will go to the setting page as shown below.

Weekly timer	
Weekly timer: Off	
Mon. : Invalid	Tue. : Invalid
Wed. : Invalid	Thur. : Invalid
Fri. : Invalid	Sat. : Invalid
Sun. : Invalid	

2. At the **“Weekly timer”** setting page, as shown in the figure below, the weekly timer can be set to **“On”** or **“Off”**.

3. At the **“Weekly timer”** setting page, by touching the desired day (Monday~Sunday) it will go to the setting page of this option.

4. At the weekday setting page, it is able to set the timer to **“Valid”** or **“Invalid”**. Also, it is able to set three timing periods, each of which can be set to **“Valid”** or **“Invalid”**.

5. Then, by touching the **“Save”** icon, this setting will be saved.

[Notes]

- Three periods can be set for each day. The start time should be earlier than the end time for each period, otherwise this setting will be invalid. In the same way, the latter should be earlier than the former.

- When the weekly timer has been activated, the display panel will act based on the current mode and temperature setting.

- Timer setting for the weekday

“Valid” it indicates this setting works only when **“Weekly timer”** has been activated, unaffected by the holiday mode.

“Invalid” indicates this setting does not work even though the **“Weekly timer”** has been activated.

- When both **“Weekly timer”** and **“Holiday release”** have been activated, setting of **“Weekly timer”** is invalid. Only when **“Holiday release”** has been deactivated, setting of **“Weekly timer”** works.

- The priority sequence for timer setting from high to low is **“Temperature timer”**, **“Clock timer”**, **“Preset mode”** and **“Weekly timer”**. Setting with lower priority sequence is allowed but does not work when setting with higher priority has been activated. However, it will work when the setting with higher priority has been deactivated.

- It will be memorized upon power failure.

2.2.8 Holiday release

[Operation Instructions]

At the function setting page, by touching **“Holiday release”**, it will go to the corresponding setting page, where it can be set to **“On”** or **“Off”**.

[Notes]

- When this function has been activated, at the **“Weekly timer”** setting page, some week day can be set to **“Holiday release”**. In this case, the setting of the **“Weekly timer”** at this day is invalid unless it has been manually set to **“Valid”**.

- It will be memorized upon power failure.

2.2.9 Disinfection


[Operation Instructions]

This function is intended to destroy bacteria inside the water tank through high temperature.

1.At the function setting page, go to “**Disinfection**” setting page.

2.At the “**Disinfection**” setting page, it can select the disinfection clock, disinfection temperature and disinfection week and the corresponding setting page will pop up at the right side.

3.Then, this setting will be saved by touching the “**Save**” icon.



[Notes]

- This setting can be activated only when “**Water tank**” is set to “**With**”. When “Water tank” is set to “**Without**”, this function will be deactivated.

- This setting can be done no matter if the control panel is turned on or off.

- When “**Emergen.mode**”, “**Holiday mode**”, “**Floor debug**”, “**Manual defrost**”, or “**Refri. recovery**” has been activated, this function cannot be activated at the same time. When “**Disinfection**” has been activated, “**Emergen.mode**”, “**Holiday mode**”, “**Floor debug**”, “**Manual defrost**”, or “**Refri. recovery**” setting will fail and a window will pop up, saying “**Please disable the disinfect mode!**”

- “**Disinfection**” can be activated no matter if the control panel is turned on or off. This mode will take priority over the “**Hot water**” mode.

- When disinfection operation fails, the display panel will tell “**Disinfection fail!**”. Then, by pressing OK it will be cleared.

- When “**Disinfection**” has been activated, if communication error with the indoor unit or malfunction of the water tank heater occurs, it will automatically quit.


- It will be memorized upon power failure.

2.2.10 Clock timer

[Operation Instructions]

1.At the function setting page, go to the “**Clock timer**” setting page.

2.At the “**Clock timer**” setting page, it can be set to “**On**” or “**Off**”.



3.The option “**Mode**” is used to time the desired mode; “**WOT-Heat**” and “**T-water tank**” is used to set the corresponding water temperature; “**Period**” is used to for time setting. After that, by touching the “**Save**” icon, all settings will be saved.

Clock				Min:20 Max:60	X
Clock timer: Off		0			
Mode: Heat	1	2	3	←	
Period: 00:00~00:00	4	5	6		
T-water tank:50°C	7	8	9	OK	
WOT-Heat:45°C	0	-			

[Notes]

- When “**Clock timer**” has been set and “**Hot water**” mode is involved, in this case, if “**Water tank**” is changed to “**Without**”, “**Hot water**” will be automatically switched to “**Heat**”, and “**Cool/Heat + Hot water**” will be switched to “**Cool/Heat**”.
- When “**Weekly timer**” and “**Clock timer**” have been set at the same time, the priority will be given to the former.
- When the water tank is available, “**Heat**”, “**Cool**”, “**Hot**”, “**Heat + Hot water**”, and “**Cool + Hot water**” are allowed; however, when the water tank is unavailable, only “**Heat**” and “**Cool**” are allowed.
- When the end time is earlier than the start time, this setting is invalid.
- Water tank temperature can be set only when “**Hot water**” is involved in the operation mode.
- The setting of “**Clock timer**” only works once. If this setting is needed again, it should be set again.
- It will be deactivated when the main unit is turned on manually.
- When “**Weather depend**” has been activated and the mode for “**Clock timer**” is set to “**Hot water**”, “**Weather depend**” will be deactivated when the setting mode has been switched.
- This function will be memorized upon power failure.

2.2.11 Temp. timer

At the function setting page, go to the “**Temp.timer**” setting page.

At the “**Temp.timer**” setting page, it can be set to “**On**” or “**Off**”.

Temp. timer		📄
Temp. timer: Off		
Period 1: 00:00		
WT-Heat 1:45°C		
Period 2: 00:00		
WT-Heat 2:45°C		

Select “**Period 1**”/“**Period 2**” and a window will pop up, where time period can be set. Then select “**WT-Heat1**”/“**WT-Cool 1/2**” and also a window will pop up where temperature can be set.

Temp. Min:20 Max:60			
Temp. timer: Off	0		
Period 1: 00:00	1	2	3
WT-Heat 1:45°C	4	5	6
Period 2: 00:00	7	8	9
WT-Heat 2:45°C	0	-	OK

[Notes]

- When “**Weekly timer**”, “**Preset mode**”, “**Clock timer**” “**Temp. timer**” have been set at the same time, then the latter takes the priority.
- This setting is valid only when the control panel is turned on.
- Under the “**Cool**” or “**Cool+Hot water**” mode, the setting targets at “**WT-Cool**”; while under the “**Heat**” or “**Heat+Hot water**” mode, the setting targets at “**WT-Heat**”.
- When start time of period 2 is the same as that of period 1, then the former takes prevalence.
- “**Temp.timer**” is judged based on timer.
- During this setting, when temperature is set manually, then this setting will take prevalence.
- Under the “**Hot water**” mode, this function will be reserved.
- This function will be memorized upon power failure.

2.2.12 Emergen. mode

[Operation Instructions]

This function is intended to start other heat source to provided uninterrupted heating in case that the heat pump fails.

- 1.At the function setting page, set the mode to “**Heat**” or “**Hot water**”.
- 2.At the function setting page, select “**Emergen.mode**” and set it to “**On**” or “**Off**”.
- 3.When “**Emergen.mode**” has activated, the corresponding icon will appear at the upper side of the menu page.
- 4.When the mode is not set to “**Heat**” or “**Hot water**”, the display panel will tell “**Wrong running mode!**”

[Notes]

- The emergency mode is allowed on conditions that there is some error or protection and the compressor has stopped at least for three minutes. If the error or protection has not been recovered, the main unit can go to the emergency mode through the wired controller (when the control panel is off).
- Under the emergency mode, “**Hot water**” or “**Heat**” cannot be performed at the same time.
- When the running mode is set to “**Heat**”, if “**Other thermal**” or “**Optional E-Heater**” is set to “**Without**”, the main unit will fail to go to the “**Emergen. mode**”.
- When the main unit performs “**Heat**” under “**Emergen. mode**” and the control panel detects “**HP-Water Switch**”, “**Auxi. heater 1**”, “**Auxi. heater 1**”, and “**Temp-AHLW**”, this mode will quit at once. In the same way, when errors mentioned above occur, “**Emergen. mode**” cannot be activated.
- When the main unit performs “**Hot water**” under “**Emergen. mode**” and the control panel detects “**Auxi.-WTH**”, this mode will quit at once. In the same way, when errors mentioned above occur, “**Emergen. mode**” cannot be activated.
- When this function has been activated, “**Weekly timer**”, “**Preset mode**”, “**Clock timer**”,and “**Temp timer**” will be deactivated. Beside “**On/Off**”, “**Mode**”, “**Quiet mode**”, “**Weekly timer**”, “**Preset mode**”, “**Clock timer**”,and “**Temp timer**” operation are unavailable.
- Under “**Emergen. mode**”, the thermostat does not work.
- This function can be activated only when the control panel is turned off. If doing so with the control panel “**On**”, a window will pop up, saying “**Please turn off the system first!**”.

- “**Floor debug**”, “**Disinfection**”, and “**Holiday mode**” cannot be activated at the same with this function. When doing so, a window will pop up, saying “**Please disable the emergen. mode!**”.
- Upon power failure, “**Emergen. mode**” will back to “**Off**”.

2.2.13 Holiday mode

[Operation Instructions]

This function is intended to let the heat pump run under the energy conservation mode so as to keep the room temperature within a certain range, which then will prevent pipelines from suffering frostbites.

At the function setting page, select “**Holiday mode**” and set it to “**On**” or “**Off**”.


[Notes]

- This function can be activated only when the control panel has been turned off, otherwise a prompt dialog box will pop up, saying “**Please turn off the system frist!**”.
- When “**Holiday mode**” has been activated, the operation mode will automatically switch to “**Heat**”. Mode setting and “**On/Off**” operation through the control panel will be unavailable.
- When “**Holiday mode**” has been activated, the control panel will automatically deactivate the “**Weekly timer**” and “**Preset mode**”and “**Clock timer**” and “**Temp.timer**”.
- Under the “**Holiday mode**”, when the main unit is under the control of room temperature, the set point (room temperature for heating) should be set to 10°C; when it is under the control of leaving water temperature, the set point (leaving water temperature for heating) should be 30°C.
- When this function has been activated, “**Floor debug**”, “**Emergen.mode**”, “**Disinfection**”, “**Manual defrost**”, “**Preset mode**”, “**Weekly timer**”, “**Clock timer**”, and “**Temp.timer**” cannot be activated at the same time, meanwhile a window will pop up, saying “**Please disable the holiday mode!**”.
- This function will be memorized upon power failure.


2.2.14 Preset mode

[Operation Instructions]

At the function setting page, select “**Preset mode**” and go to the corresponding setting page.



At the time period setting page, each time period can be set to “**Valid**” or “**Invalid**”.



The option “**Mode**” is used to preset the mode; “**WOT-Heat**” is used to set the leaving cold/hot water temperature; “**Start timer**”/“**End timer**” is used to for time setting. After that, by touching the “**Save**” icon, all settings will be saved.

[Notes]

- When **“Preset mode”** has been set to **“Hot water”** and **“Water tank”** is set to **“Without”**, the preset **“Hot water”** mode will be automatically switched to **“Heat”**.

- When **“Weekly timer”** and **“Preset mode”** both have been set, priority will be given to the latter.

- When the water tank is available, the preset mode can be **“Heat”**, **“Cool”**, or **“Hot water”**; however, when the water tank is unavailable, the preset mode can only be **“Heat”** or **“Cool”**.

- “Start timer”** should be earlier than **“End timer”**, otherwise a dialog will pop up, saying **“time setting wrong”**.

- The setting for **“Preset mode”** will work until it has been canceled manually.

- When **“Start timer”** is reached, the main unit will perform the preset mode. In this case, mode and temperature setting are still allowed but will not be saved to the preset mode. When **“End timer”** is reached, the control panel will perform OFF operation.

- This function will be memorized upon power failure.


- When **“Weather depend”** has been activated and the mode for **“Preset mode”** is set to **“Hot water”**, **“Weather depend”** will be deactivated when the setting mode has been switched.

2.2.15 Error reset

[Operation Instructions]

This function is intended to manually clear errors, which then will enable the heat pump to execute the startup command.

At the function setting page, by touching **“Error reset”**, a choice box will pop up, where by touching **“OK”** the error will be reset and by touching **“Cancel”** the error will not be reset.



[Notes]

- It can be performed only when the control panel is turned off.

2.2.16 WiFi

[Operation Instructions]

At the function setting page, by touching **“WiFi”**, a choice box will pop up, where by touching **“OK”**, the WiFi setting will be reset, and by touching **“Cancel”** the choice box will quit and WiFi will not be reset.

2.2.17 Reset

[Operation Instructions]

At the function setting page, by touching **“Reset”**, a choice box will pop up, where by touching **“OK”** all user parameter settings will be reset and by touching **“Cancel”** it will back to the function setting page.

[Notes]

- This function is allowed only when the control panel has been turned off.

- This function is valid for **“Temp. timer”**, **“Clock timer”**, **“Preset mode”**, **“Weekly timer”**, and **“Weather depend”**.

2.2.18 Child lock

[Operation Instructions]

At the function setting page, by touching “Child Lock”, it can be set to “On” or “Off”.

When it is set to “On”, the control panel will go back to the home page and a lock icon  will be displayed, as shown in the figure below.



In this case, the control panel is locked and any touch operation does not work. By touching  for six seconds, the control panel will be unlocked and touch operation will work. However, the setting of “Child Lock” will remain to be “On”, and if there is no any operation in 30 seconds, the control panel will be locked again.


Only when it is set to “Off”, this function will be really disenabled.

2.2.19 Daylight Saving Time

[Operation Instructions]

When it has been activated, it allows to set “Time lag”, “Time lead” and “Transform time”. The system clock of the control panel will be delayed for some time at the “Transform time” of last Sunday in March, and will be advanced for some time at the “Transform time” of last Sunday in October.

“Time lag” is used for March and “Time lead” is for October.



For example, if March 30 is the last Sunday of this month, when the system clock goes to March 30, 2:00, the system clock will be lagged automatically for one hour. That is, the displayed system time will become to be March 30, 3:00.


For example, if October 30 is the last Sunday of this month, when the system clock goes to October 30, 2:00, the system clock will be advanced automatically for one hour. That is, the displayed system time will become to be October 30, 1:00.

When there is a timer setting at the “Time lag” period, then this timer setting goes invalid in this period.

2.3 User Parameter Setting

[Operation Instructions]

1. At the menu page, by touching “**PARAMETER**”, it will back to the parameter setting page, as shown in the figure below.



Parameter Setting Page

2. At the menu setting page, by touching the page turning keys, it is able to switch to the page where the desired parameter is.

3. After that, this setting will be saved by touching “**OK**” and then the main unit will run based on this setting. While this setting will give up by touching “**Cancel**”.

[Notes]

For parameters with different defaults under different conditions, when conditions changes, the default value also will change as the corresponding condition changes.

All parameters will be memorized upon power failure.

Parameter Setting

No.	Full Name	Displayed Name	Range	Range	Default	Remarks
			(°C)	(°F)		
1	Leaving water temperature for cooling	WOT-Cool	7~25°C	45~77°F	18 °C /64°F	Unavailable to heating only units
			5~25°C	41~77°F	18 °C /64°F	Applicable to Monobloc series units
2	Leaving water temperature for heating	WOT-Heat	20~60°C	68~140°F	45 °C /113°F	High-temp series units
			20~55°C	68~131°F	45°C/113°F	Normal-temp series units
			20~65°C	68~149°F	45°C/113°F	Applicable to Monobloc series units
3	Room temperature for cooling	RT-Cool	18~30°C	64~86°F	24°C/75°F	Unavailable to heating only units
4	Room temperature for heating	RT-Heat	18~30°C	64~86°F	20°C/68°F	/
5	Water tank temperature	T-water tank	40~80°C	104~176°F	50°C/122°F	/

No.	Full Name	Displayed Name	Range	Range	Default	Remarks
			(°C)	(°F)		
6	Leaving water temperature difference for cooling	ΔT -Cool	2~10°C	36~50°F	5°C/41°F	/
7	Leaving water temperature difference for heating	ΔT -Heat	2~10°C	36~50°F	10°C/50°F	/
8	Leaving water temperature difference for water heating	ΔT -hot water	2~25°C	36~77°F	5°C/41°F	/
9	Room temperature control difference	ΔT -Room temp	1~5°C	34~41°F	2°C/36°F	/
10	Temperature difference between actual and target water for cooling	ΔWT -Cool AT	-10~0°C	14~32°F	-5°C/23°F	Valid for the Monobloc .
11	Temperature difference between actual and target water for heating	ΔWT -Heat AT	0~15°C	32~59°F	5°C/41°F	Valid for the Monobloc .
12	Temperature difference between actual and target water for water heating	ΔWT -hot water AT	0~15°C	32~59°F	5°C/41°F	Valid for the Monobloc .
13	Minimal allowable water temperature by users	WT min	5~25°C	41~77°F	5°C/41°F	Valid for the Monobloc .
14	Maximal allowable water temperature by users for heating	WT-Heat max	20~65°C	68~149°F	65°C/149°F	Valid for the Monobloc .
15	Maximal allowable water temperature by users for water heating	WT-Hot water max	40~80°C	104~176°F	80°C/176°F	Valid for the Monobloc .
16	Leaving water temperature setting range for cooling	WOT-Cool Range	5~25°C	41~77°F	10°C/50°F	Valid for the Monobloc .
17	Leaving water temperature setting range for heating	WOT-Heat Range	20~65°C	68~149°F	55°C/131°F	Valid for the Monobloc .
19	Leaving water temperature setting range for water heating	T-water tank Range	40~80°C	104~176°F	60°C/140°F	Valid for the Monobloc .


Parameters from No.10 to No.19 are for setting target water temperature under the SG function. When SG (smart grid) has been activated, the unit after receiving the grid signal will go under the control as stated below.

Running mode	Target water temperature			
	Switch-on signal	Switch-on command	Standard operation	Switch-off command
Cool	Take the larger between (WOT-Cool+ Δ deWT-Cool AT) and WT min.	Take the larger between WOT-Cool Range and WT min.	WOT-Cool	/
Heat	Take the smaller between (WOT-Heat+ Δ WT-Heat AT) and WT-Heat max.	When the electric heater works, take the smaller between WOT-Heat Range and WT-Heat max.	WOT-Heat	/
		When the electric heater does not work, take the smaller between WOT-Heat Range and Tmax. Tmax is the highest leaving water temperature corresponding to the current ambient temperature.		/
Hot water	Take the smaller between (T-water tank+ Δ WT-hot water AT) and WT-hot water max.	When the electric heater works, take the smaller between T-water tank Range and WT-hot water max.	T-water tank	/
		When the electric heater does not work, take the smaller between T-water tank Range and T-HP max.		/

2.4 Commissioning Parameter Setting

[Operation Instructions]

1.At the menu page, by touching “**Commission**” and then entering the correct password in the pop-up window, the commissioning parameter page will be accessed, where the left side is for the function setting and the right side is for the parameter setting, as shown in the figure below. Commissioning parameters are allowed to be set only by qualified commissioning personnel.



[Notes]

- At the commissioning parameter setting page, when the state of any function changes, the system will automatically save this change and this change will remain upon power failure.
- Do not modify any commissioning parameter except the approved qualified servicemen, as it would give birth to adverse effects to the main unit.

Commissioning Function Setting

No.	Item	Range	Default	Description
1	Ctrl. state	T-water out/T-room	T-water out	When "Remote sensor" is set to "With" , it can be set to "T-room" .
2	2-Way valve	Cool 2-Way valve, On/Off	Off	It will decide the status of the 2-way valve under the "Cool" and "Cool + Hot water" modes. Under "Cool" or "Cool + Hot water" mode, the status of the 2-way valve depends on this setting. This setting is unavailable to heating only units.
		Heat 2-Way valve, On/Off	On	It will decide the status of the 2-way valve under the "Heat" and "Heat + Hot water" modes
3	Solar setting	With/Without	Without	When the water tank is unavailable, this setting will be reserved. When it is set to "With" , the solar kitting will work on its own. When it is set to "Without" , hot water by the solar kitting is unavailable.
4	Water tank	With/Without	Without	Unavailable to mini chillers.
5	Thermostat	Without/Air/Air+ hot water/ Air+ hot water2	Without	This setting cannot be interchanged among "Air" , "Air+ hot water" and "Air+ hot water2" directly but via "Without" this option.
		On/Off	Off	This setting is available to mini chillers.
6	Other thermal	With/Without	Without	/
7	Optional E-Heater	Off/1/2	Off	/
8	Remote sensor	With/Without	Without	When it set to "Without" , and the "Ctrl. state" will be defaulted to be "T-water out" .
9	Air removal	On/Off	Off	/
10	Floor debug	On/Off	Off	/
11	Manual defrost	On/Off	Off	/
12	Force mode	Off/Force-cool/Force-heat	Off	"Force-cool" is unavailable to heating only units.
13	Tank heater	Logic 1/Logic 2	Logic 1	This setting is allowed when the water tank is available and the control panel is OFF.
14	Gate-Ctrl.	On/Off	Off	/

No.	Item	Range	Default	Description
15	C/P limit	Off/Current limit/Power limit	Off	When it is set to “Current limit” or “Power limit”, sub-parameters stated as below can be set. • “Value”: power or current limit value, which varies for different main units. • “ΔValue min”: 1~15%, 5% defaulted, valid for the Monobloc GA/A units. • “Electric heater”: it can be set to “With” or “Without”, which determines if the power of electric heater should be taken into account for current/power limit. When other thermal source or the optional electric heater of the water tank is equipped, the corresponding electric heater can be set to “Standard” or “Field-supplied”. Once it is set to “Field-supplied”, power value can be adjusted. See Section 2.4.14 for more details. It is valid for the Monobloc units.
16	Address	[1-125] [127-253]	1	/
17	Refri. recovery	On/Off	Off	/
18	Gate-Ctrl memory	On/Off	Off	/
19	3-Way valve1	Without/DHW/AIR	Without	/
20	Hot water control mode	On/Off	Off	It can be set only when the control panel is turned off.
21	SG	On/Off	Off	Valid for the Monobloc . It can be set only when the control panel is turned off.
22	Cool control mode	On/Off	Off	Valid for the Monobloc. It can be set only when the control panel is turned off.
23	Heat control mode	On/Off	Off	Valid for the Monobloc. It can be set only when the control panel is turned off.
24	HWPS Limit Function	On/Off	Off	Valid for the Monobloc. There are three limits for highest speeds of the water pump: high, medium, low. It can be set only when the control panel is turned off.
25	Water pump antistall	On/Off	Off	Water pump antistall interval: 1~12h, 2h defaulted; Water pump antistall duration: 10~100s, 30s defaulted; Valid for the Monobloc .

Commissioning Parameters Setting


No.	Full Name	Display Name	Range		Default	Remark
1	T-HP max	T-HP max	40~55°C	104~131°F	50°C/122°F	

2.4.1 Ctrl. state

[Operation Instructions]

The user is allowed to control the operation of the heat pump through taking either the leaving water temperature or the room temperature as the control target.

At the commissioning parameter setting page, by touching **Ctrl. state**, it can be set to **T-water out** or **T-room**.



[Notes]

- When **Remote sensor** is set to **With**, this setting can be set to **T-water out** or **T-room**. When **Remote sensor** is set to **Without**, this setting can only be set to **T-water out**.
- This setting will be memorized upon power failure.

2.4.2 2-Way valve

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching **Cool 2-Way valve** or **Heat 2-Way valve**, the control panel will go to the corresponding setting page.

It is optional. When the under-floor heating coils and radiators are used, it can be used to control the watercourse.


[Notes]

- This setting is unavailable to heating only units.
- Under **Cool**, or **Cool + Hot water** mode, **Cool 2-Way valve** will decide the status of the 2-way valve; while under **Heat** or **Heat + Hot water**, **Heat 2-Way valve** will decide the status of the 2-way valve.
- It will be memorized upon power failure.

2.4.3 Solar setting (reserved)

[Operation Instructions]

- 1.This setting is unavailable to mini chillers.
- 2.At the commissioning parameter setting page, by touching **Solar setting**, the control panel will go to its submenu page.
- 3.At the submenu page, **Solar setting** can be set to **With** or **Without**.
- 4.At the submenu page, the **Solar heater** can be set to **On** or **Off**.



Solar Setting

[Notes]

- This setting can be done no matter if the control panel is turned on or off.
- This setting is allowed only when the water tank is available. When the water tank is unavailable, this setting will be reserved.
- It will be memorized upon power failure.

2.4.4 Water tank

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching **"Water tank"**, the control panel will go to the corresponding setting page, where **"Water tank"** can be set to **"With"** or **"Without"**.

When domestic hot water is required, **"Water tank"** shall be set to **"With"**.

[Notes]


- This setting will be memorized upon power failure.
- This setting will become valid only when the control panel is turned off.

2.4.5 Thermostat

[Operation Instructions]


1. At the commissioning parameter setting page, by touching **"Thermostat"**, the control panel will go to the corresponding setting page.

2. At the **"Thermostat"** setting page, it can be set to **"Air"**, **"Without"**, **"Air + hot water"** and **"Air + hot water2"**. When it is set to **"Air"**, **"Air + hot water"** or **"Air + hot water2"**, the main unit will run based on the mode set by the thermostat; when it is set to **"Without"**, the main unit will run based on the mode set by the control panel.



[Notes]

- When **"Water tank"** is set to **"Without"**, the **"Air + hot water"** or **"Air + hot water2"** mode is unavailable.
- When **"Floor debug"** and **"Emergen.mode"** have activated, function of the thermostat will be invalid.
- When **"Thermostat"** is set to **"Air"**, **"Air + hot water"** or **"Air + hot water2"**, **"Temp.timer"** will be deactivated automatically and the main unit will run based on the mode set by the thermostat. Meanwhile, mode setting and On/Off operation by the control panel will be ineffective.
- When **"Thermostat"** is set to **"Air"**, the main unit will run based on the setting of the thermostat.
- When **"Thermostat"** is set to **"Air + hot water"**, when the thermostat is turned off, the main unit can still perform the **"Hot water"** mode. In this case, the ON/OFF icon at the homepage does not indicate the running status of the main unit. Running parameters are available at the parameter viewing pages.
- When **"Thermostat"** is set to **"Air + hot water"**, operation priority can be set by the control panel (see Section 2.2.3 and 2.2.4 for more details.)
- When the **"Thermostat"** is set to **"Air + hot water2"**, there are two kinds of responses for the main units. For one, if CN26 receives the **"OFF"** signal (dry contact, 0Vac), the main unit will take the priority to **"Hot water"**. Once operation conditions for **"Hot water"** are ready, the main unit will run for **"Hot water"**. Then, when **"Hot water"** is satisfied, the main unit will run on the demands of the thermostat. For the other, if CN26 has not received the **"OFF"** signal, the main unit will run on the demands of the thermostat.



- The status of the thermostat can be changed only when the control panel is turned off.
- When it has been activated, **"Floor debug"**, **"Air removal"**, and **"Emergen.mode"** are not allowed to be activated.

- This setting will be memorized upon power failure.

Note: when the main unit is under the control of the thermostat, the operation mode set at the control panel varies with the thermostat, that is, the actual operation status of the main unit, as shown in the table below. Once the thermostat is disabled, restart the main unit after check if the operation mode set at the control panel is expected or not.


Thermostat setting	Thermostat status	Priority	Control panel	Main unit
Off	Off	/	/	/
Air	Heating	/	Heat	On for heating
	Cooling	/	Cool	On for cooling
	Off	/	Last operation mode	Off
Air+Hot water	Heating	Hot water	Hot water + heat	Frist water heating and then heating
		Heat/cool	Heat + hot water	On for heating; water heated by the water heater electric heater
	Cooling	Hot water	Hot water + cool	Frist water heating and then cooling
			Cool + Hot water	On for cooling; water heated by the water heater electric heater
	Off	/	Hot water	On for water heating
Air+Hot water2	Heating	/	Heat	On for heating
	Cooling	/	Cool	On for cooling
	Water heating	/	Hot water	On for water heating
	Heating + Water heating	Hot water	Hot water + heat	Frist water heating and then heating
		Heat/cool	Heat + hot water	On for heating; water heated by the water heater electric heater
	Cooling + water heating	Hot water	Hot water + cool	First water heating and then cooling
		Heat/cool	Cool + hot water	On for cooling; water heated by the water heater electric heater
	Off	/	Last operation mode	Off

2.4.6 Other thermal

[Operation Instructions]

1.At the commissioning parameter setting page, by touching “**Other thermal**”, the control panel will go to the corresponding setting page.

2.At the “**Other thermal**” setting page, “**Other thermal**” can be set to “**With**” or “**Without**”, “**T-Other switch on**” can be set to the desired value. When “**Other thermal**” is set to “**With**”, it is allowed to set the operating mode for the backup thermal source.



[Notes]

- This setting will be memorized upon power failure.
- There are three working logics for it.

Logic 1

1.The set point of other thermal should be equal to that of **“WOT-Heat”** in **“Heat”** mode and **“Heat + hot water”** mode; The set point should be the smaller one between **“T-Water tank”** +5°C and 60°C in **“Hot water”** mode.

2.The water pump for other thermal must be always active under the **“Heat”** mode.

3.Under the **“Heat”** mode, the 2-way valve will be controlled based on the setting of the control panel. During heating operation, the water pump of the heat pump unit will be stopped; however, during standby status, the water pump will start but the other thermal will stop.

Under the **“Hot water”** mode, the 3-way valve will switch to the water tank, the water pump of the heat pump will always stop but the other thermal will start.

Under the **“Heat + Hot water”** mode, the other thermal only works for space heating, and the electric heater of the water tank works for water heating. In this case, the 2-way valve is controlled base d on the setting of the control panel, and the 3-way valve will always stop. During heating operation, the water pump of the heat pump unit will be stopped; however, during standby status, the water pump will start.

Logic 2

1.The set point of other thermal should be equal to that of **“WOT-Heat”** and both are or lower than 60°C in **“Heat”** mode and **“Heat + hot water”** mode; The set point should be the smaller one between **“T-Water tank”** +5°C and 60°C in **“Hot water”** mode.

2.The water pump for other thermal must be always active under the **“Heat”** mode.

3.Under the **“Heat”** mode, the 2-way valve will be controlled based on the setting of the control panel. During heating operation, the water pump of the heat pump unit will be stopped; however, during standby status, the water pump will start but the other thermal will stop.

Under the **“Hot water”** mode, the 3-way valve will switch to the water tank, the water pump of the heat pump will always stop but the other thermal will start.

Under the **“Heat + Hot water”** mode (**“Heat”** takes the priority), the other thermal only works for space heating, and the electric heater of the water tank works for water heating. In this case, the 2-way valve is controlled base d on the setting of the control panel, and the 3-way valve will always stop. During heating operation, the water pump of the heat pump unit will be stopped; however, during standby status, the water pump will start.

Under the **“Heat + Hot water”** mode (**“Hot water”** takes the priority), the other thermal works for space heating and water heating. The other thermal will work for water heating firstly, after reached **“T-water tank”**, other thermal turns to space heagting.

Logic 3

The heat pump will only send a signal to other thermal, but all the logic of control must be **“stand alone”**.

Other Thermal Control					
No.	Product	Mode	Remark		Required accessories
Logic 1	Monobloc	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, water tank sensor
		Heat+Hot water	/	Available	RT5 temperature sensor, water tank sensor
	Split	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, water tank sensor
		Heat+Hot water	/	Available	RT5 temperature sensor, water tank sensor
	All in One	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Not available	/
		Heat+Hot water	/	Available	RT5 temperature sensor, water tank sensor

Other Thermal Control					
No.	Product	Mode	Remark		Required accessories
Logic 2	Monobloc	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, water tank sensor
		Heat+Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, RT5 temperature sensor, Water tank sensor
	Split	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, water tank sensor
		Heat+Hot water	/	Available	Extra 3-way valve, RT5 temperature sensor, water tank sensor
	All in One	Heat	/	Available	RT5 temperature sensor
		Hot water	/	Not available	/
		Heat+Hot water	Priority=Heat	Available	RT5 temperature sensor
			Priority=Hot water	Not available	/
Logic 3	Monobloc	Heat	/	Available	/
		Hot water	/	Available	/
		Heat+Hot water	/	Available	/
	Split	Heat	/	Available	/
		Hot water	/	Available	/
		Heat+Hot water	/	Available	/
	All in One	Heat	/	Available	/
		Hot water	/	Available	/
		Heat+Hot water	/	Available	/

2.4.7 Optional E-Heater

[Operation Instructions]

1. At the commissioning parameter setting page, by touching “**Optional E-Heater**”, the control panel will go to the corresponding setting page.

2. At the “**Optional E-Heater**” setting page, it can be set to “**1**”, “**2**” or “**Off**”.

3. This setting is used to compare with the ambient temperature. Different comparison results are for different status of the optional electric heater.

Optional E-Heater

Optional E-Heater: 1

T-Eheater: -15°C

Logic: 1

COMMISSION → CODE 000048 → FUNCTION → Then, scroll down in the dropdown menu. **Optional E-Heater**
→ select off/1/2 (1 to activate a single 3kW heating element - 2 to activate both 3kW heating elements)
→ select T-Heater (The outside temperature at which you want the heating elements to activate) → Select **Logic 1/Logic 2** (Logic 1: The heat pump turns off, and the electric backup operates alone - Logic 2: The electric backup operates with the heat pump) -> **Save**

[Notes]

- This setting will be memorized upon power failure.
- Neither “**Other thermal**” or “**Optional E-Heater**” can be activated at the same time.
- There are two working logics for “**Optional E-heater**”.

Logic 1: the heat pump and the optional electric heater cannot be started at the same time.

Logic 2: the heat pump and the optional electric heater can be started at the same time when the ambient temperature is lower than T-Eheater.

- Optional E-Heater and water tank heater won't be started together.

2.4.8 Remote sensor

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “Remote sensor”, the control panel will go to the corresponding setting page, where it can be set to “With” or “Without”.

[Notes]


- This setting will be memorized upon power failure.
- Only when “Remote sensor” is set to “With”, the “Ctrl. State” can be set to “T-room”.

2.4.9 Air removal

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “Air removal”, the control panel will go to the corresponding setting page, where it can be set to “On” or “Off”.

For field water makeup, activate this function to dispel air trapped inside the water system out.



[Notes]


- This setting will be memorized upon power failure.
- This setting can be done only when the control panel is turned off. And when it is set to “On”, the main unit is not allowed to be turned on.

2.4.10 Floor debug

[Operation Instructions]

For initial commissioning, if floor heating is required, based on the ramped target temperature, this function will mildly evaporate water inside the floor which then would not be deformed and damaged.

1.At the commissioning parameter setting page, by touching “Floor debug”, the control panel will go to the corresponding setting page.



2.At the setting page, “Floor debug”, “Segments”, “Period 1 temp”, “Segment time”, and “ΔT of segment” can be set.

No.	Full Name	Displayed Name	Range	Default	Accuracy
1	Floor debug switch	Floor debug	On/Off	Off	/
2	Quantity of segments	Segments	1~10	1	1
3	Temperature of the first segment	Period 1 temp	25~35°C/ 77~95°F	25°C/ 77°F	1°C
4	Duration of each segment	Segment time	12~72 hours	0	12 hours
5	Temperature difference of each segment	ΔT of segment	2~10°C/ 36~50°F	5°C/ 41°F	1°C

3. When this setting is finished, by pressing **“Start”** this setting will be saved and start working, and by pressing **“Stop”** the function will halt.

[Notes]

- This function can be activated only when the control panel is turned off. When it is done with the control panel keeping **“On”**, a window will pop up, saying **“Please turn off the system first!”**.

- When this function has been activated, **“On/Off”** operation will be deactivated. By pressing On/Off, a window will pop up, saying **“Please disable the floor debug!”**.

- When **“Floor debug”** has been activated; **“Weekly timer”**, **“Clock Timer”**, **“Temp timer”** and **“Preset mode”** will be deactivated.

- **“Emergen. mode”**, **“Disinfection”**, **“Holiday mode”**, **“Manual defrost”**, **“Forced mode”** and **“Refri. recovery”** cannot be activated at the same time with **“Floor debug”**. If doing so, a window will pop up, saying **“Please disable the floor debug!”**.

- Upon power failure, **“Floor debug”** will back to **“Off”** and the runtime will be zeroed.

- When **“Floor debug”** has been activated, **“T-floor debug”** and **“Debug time”** can be viewed.

- When **“Floor debug”** has been activated and works normally; the corresponding icon will be displayed at the upper side of the menu page.

- Before activating **“Floor debug”**, make sure **“Segment time”** of each segment is not zero. If so, a window will pop up, saying **“Segment time wrong!”**. In this case, **“Floor debug”** is allowed to be activated only when **“Segment time”** has changed.

2.4.11 Manual defrost

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching **“Manual defrost”**, the control panel will go to the corresponding setting page.

This function will let the heat pump directly go to the defrosting mode.

[Notes]

- This setting will not be memorized upon power failure.

- This setting can be set only when the control panel has turned off. When this function has been activated, ON operation is un-allowed.

- Defrosting will quit when the defrosting temperature goes to 20°C or the defrosting duration is equal to 10 minutes.

2.4.12 Force mode

[Operation Instructions]

1. At the commissioning parameter setting page, by touching **“Force mode”**, the control panel will go to the corresponding setting page.

2. This function will force the heat pump to operate for troubleshooting.

3. At the **“Force mode”** setting page, it can be set to **“Force-cool”**, **“Force-heat”**, and **“Off”**. When it is set to **“Force-cool”** or **“Force-heat”**, the control panel will directly go back to the menu page and response to any touching operation except the ON/OFF operation, with a window popping up, saying **“The force-mode is running!”**. In this case, by touching ON/OFF, **“Force mode”** will quit.

[Notes]

- This function is allowed only when the control panel has just repowered and not turned on. For the main unit which once has been put into operation, this function is unavailable, alerting **"Wrong operation!"**.
- It will not be memorized upon power failure.

2.4.13 Gate-Ctrl.

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching **"Gate-Ctrl."**, the control panel will go to the corresponding setting page.

[Notes]

- When **"Gate-Ctrl."** has been activated; the display panel will detect the card state. When the card has inserted, the main unit will run normally. When the card is drawn out, the control panel will turn off the main unit at once and back to the homepage. In this case, all touching operation become ineffective, and a prompt dialog box will pop up. The main unit will resume normal operation until the card has inserted back and the ON/OFF status of the control panel will resume to that before the card is drawn out.
- This setting will be memorized upon power failure.

2.4.14 C/P limit (Current Limit/ Power Limit)

[Operation Instructions]

1. This functions targets for user's electric circuits with poor carrying capacity and unable to let the main unit operates under full load. When it has been activated, the user is allowed to set the current limit value based on the carrying capacity of their electric circuits. During operation, when the current exceeds this value, the electric heater will first stop working and then frequency of the heat pump will be dropped until the current is less than the limit value. As there is a deviation for the detected current, it can be corrected through **"ΔValue min"**.


2. Current limit function will limit the action of the load, make heating/cooling/water heating slower, make output capacity much lower, and even limit some functions. Do not activate this function unless necessary. Once it has been activated, do not set it too low, otherwise the main unit's capacity would be degraded and some functions would be limited.

Parameter	Description
C/P limit	There are three options available, "Off" , "Current limit" and "Power limit" .
Value	Power or current limit
ΔValue min	As there is a deviation for the detected current, it can be corrected through "ΔValue min" . When "ΔValue min" goes larger/smaller, it is more likely/hardly to trigger the current limit function. For example, when the current limit value is 32A, but the current limit function fails when the actual current exceeds (a clip-style ammeter can be used for current detection), raise "ΔValue min" as so to trigger the current limit function more likely.
Electric heater	There are two options available for the electric heater, "With" and "Without" , which determines if the electric heater should be taken into account for current/ power limit. Two power supplies are required, one for the main unit, and the other for the electric heater. (1) when they are separate, it can be set to "Without" . In this case, current/power limit works only for the heat pump. (2) when they are supplied together through an air switch, current/power limit works on both the heat pump and the electric heater.
AUX E-heater	(1) when a standard auxiliary electric heater is supplied by the manufacturer, the power is not required to be input but is automatically identified by the main board. (2) when an auxiliary electric heater is field supplied, the user needs to set "EH Power 1" and "EH Power 2" .
Tank heater	
Tank heater power	(1) when a water tank with a standard electric heater is supplied by the manufacturer, the power of the electric heater is not required to be input but is automatically identified by the main board. (2) when a water tank's electric heater is field supplied, the user needs to set its power and meanwhile shall make sure the correctness of the power setting.

Parameter	Description
EH Power 1	When “AUX E-heater” is set to “Field-supplied”, the user needs to set “EH Power 1” and “EH Power 2”. Then, once the electric heater works, the main unit is able to calculate the current value. In this case, the user shall make sure the correctness of the power settings.
EH Power 2	

2. When it is set it “Off”, current limit and power limit both cannot be set. When it is set to “Current limit” or “Power limit”, they can be set.

3. After that, this setting will be saved by touching the “Save” icon.



[Notes]

- This setting will be memorized upon power failure.

2.4.15 Address

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “Address”, it can be set the address.

It shall be set when the heat pump is required to be Modbus controlled.

[Notes]

- It is used to set the address of the control panel for being integrated to the centralized control system.
- This setting will be memorized upon power failure.
- The setting range is 1~125 and 127~253.
- The defaulted address is 1 upon first power-on.

2.4.16 Refri. recovery (Refrigerant Recovery)

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “Refri. recovery”, it will go to the refrigerant recovery page.

This function can be used for maintaining the heat pump.

When “Refri. recovery” is set to “On”, the control panel will go back to the home page. At this time, any touch operation except ON/OFF will get no response, with a prompt dialog box popping up, saying “The refrigerant recovery is running!” By touching ON/OFF, refrigerant recovery will quit.

[Notes]

- This function is allowed only when the main unit has just repowered and not turned on. For the main unit which once has been put into operation, this function is unavailable, alerting “Wrong operation”.
- This function will not be memorized upon power failure.

2.4.17 Tank heater

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “Tank heater”, it will go to the setting page of control logic for the water tank heater.

[Notes]

- “Reserved” will be displayed when the water tank is unavailable.
- This setting can be done only when the control panel is off.

- This function can be memorized upon power failure.
- Logic 1: NEVER allowed the Unit's Compressor and the Water Tank Electric Heater or the Optional Electric Heater to work at the same time.
- Logic 2: While Heating/ Cooling + Hot water mode (Hot Water priority) $T_{set} \geq THP_{max} + \Delta T_{hot\ water} + 2$, when water tank temperature reach THP_{max} , the water tank EH will be ON and start to do hot water, at the same time, the compressor will turn to heating/cooling mode, water tank EH and Compressor will be ON together.

2.4.18 Gate-Ctrl memory


- [Operation Instructions]
- At the commissioning parameter setting page, by touching **"Gate-Ctrl Memory"**, it will go to the setting page.
- [Notes]
- When it is enabled, **"Gate-Ctrl"** will be memorized upon power failure.
 - When it is disabled, **"Gate-Ctrl"** will not be memorized upon power failure.

2.4.19 3-Way valve1

- [Operation Instructions]
- At the commissioning parameter setting page, by touching **"3-Way valve1"**, it will go to the setting page.
- [Notes]
- It will be memorized upon power failure.
 - Three options are available, **"Without"**, **"DHW"**, and **"AIR"**.When it is set to **"AIR"**, it will be closed (230VAC) under the cooling/heating mode and opened under the DHW(Hot water) mode; when it is set to **"DHW"**, it will be closed (230VAC) under the DHW(Hot water) mode and opened under the cooling/heating mode.
 - This setting is allowed only when the control panel has been turned off.

2.4.20 Hot water control mode

- [Operation Instructions]
- At the commissioning parameter setting page, by touching **"Hot water control mode"**, it can be set to **"Off"** or **"On"**.
- When it is set to **"On"**,**"Running Frequency Setting"** can be set, and the user could change the parameter to fix the frequency of the compressor in the **"Hot water"** mode, otherwise, the main unit will automatically run based on the original logic.
- After that, this setting will be saved by touching the **"Save"** icon.



- [Notes]
- This setting will be memorized upon power failure.

2.4.21 SG (Smart grid)

- [Operation Instructions]
- It is allowed to be activated only when the control panel is turned off.
- When it has been activated, the operating main unit will receive and execute control commands from the smart grid, except when the control panel has been turned off. See the table below for the SG control commands.

SG smart grid	EVU Photovoltaic signal	Command	Remarks
1	0	Switch-off command	Switch-off command
0	0	Standard operation	Switch-on command
0	1	Switch-on signal	Switch-on signal
1	1	Switch-on command	Switch-on signal

2.4.22 Cool control mode

When it has been activated, it will limit the highest frequency of the compressor for cooling operation.

2.4.23 Heat control mode

When it has been activated, it will limit the highest frequency of the compressor for heating operation.

2.4.24 Highest water pump speed limit function

When it has been activated, there are three options for the highest speed of the water pump, “High”, “Medium” and “Low”. “High” is for the speed level 10, “Medium” for level 9 and “low” for level 8. Once it has been set, the operating speed of the water pump is not allowed to exceed this set value.


2.4.25 Water pump antistall

When it has been activated, it allows to set the antistall interval and antistall duration for the water pump. Once the main unit has been turned off, the water pump will run at the highest speed for antistall duration every antistall interval so as to prevent the water pump from being damaged.

2.4.26 Parameter setting

[Operation Instructions]

At the commissioning parameter setting page, by touching “**PARAM.**”, it will go to the pages as shown below.



Page of Commissioning Parameters

At this page, select the desired option and then go to the corresponding page.

After that, by pressing “**OK**”, this setting will be saved and then the main unit will run based on this setting; or by pressing “**Cancel**”, this setting will not be saved and quit.

No.	Full Name	Display Name	Range		Default	Remark
1	T-HP max	T-HP max	40~55°C	104~131°F	50 °C /122°F	/


[Notes]

- For parameters with different defaults at different conditions, once the current condition changes, the corresponding default also will change.
- All parameters at this page will be memorized upon power failure.

2.5 Viewing

[Operation Instructions]

1.At the menu page, by touching **“VIEW”**, the control panel will go to the sub-menu page as shown in the figure below.




VIEW Page

2.5.1 Status

[Operation Instructions]

1.At the **“VIEW”** page, by touching **“Status”**, it is able to view status of the main unit, as shown in the figure below.



Status View Page
Viewable Status


No.	Full Name	Displayed Name	Status	Remarks
1	Status of the compressor	Compressor	On/Off	/
2	Status of the fan	Fan	On/Off	/
3	Status of the main unit	Unit status	Cool/Heat/Hot water/ Off	“Cool” is unavailable to the heating only unit.
4	Status of the water pump	HP-pump	On/Off	/
5	Status of the water tank heater	Tank heater	On/Off	“NA” for mini chillers
6	Status of the 3-way valve 1	3-way valve 1	NA	/
7	Status of the 3-way valve 2	3-way valve 2	On/Off	“NA” for mini chillers
8	Status of the compressor crankcase heater	Crankc. heater	On/Off	/
9	Status of the heater 1 for the main unit	HP-heater 1	On/Off	/
10	Status of the heater 2 for the main unit	HP-heater 2	On/Off	/
11	Status of the Chassis heater	Chassis heater	On/Off	/
12	Status of the heat exchanger heater	Plate heater	On/Off	/
13	Status for the system defrosting	Defrost	On/Off	/
14	Status of the system oil return	Oil return	On/Off	/

No.	Full Name	Displayed Name	Status	Remarks
15	Status of the thermostat	Thermostat	Off/Cool/Heat/Hot water/Cool+hot water/Heat+hot water	"Cool" is unavailable to the heating only unit.
16	Status of other thermal source	Other thermal	On/Off	/
17	Status of the 2-way valve	2-way valve	On/Off	/
18	Status of antifreeze	HP-Antifree	On/Off	/
19	Status of the door guard	Gate-Ctrl.	Card in/Card out	/
20	Status of the 4-way valve	4-way valve	On/Off	/
21	Status of disinfection	Disinfection	Off/Running/Done/Fail	/
22	Status of the flow switch	Flow switch	On/Off	/
23	Status of the tank pump	Tank pump	On/Off	/
24	SG signal	SG signal	On/Off	Valid for the Monobloc .
25	EVU signal	EVU signal	On/Off	Valid for the Monobloc GAÏA.
26	SG control command	SG	Switch-off command/Standard operation/Switch-on signal/Switch-on command	Valid for the Monobloc .

2.5.2 Parameter

[Operation Instructions]

1.At the "**VIEW**" page, by touching "**Parameter**", it is able to view each parameter of the main unit, as shown in the figure below.



Parameter View Page
Viewable Parameters


No.	Full Name	Displayed Name	Remarks
1	Environmental temperature	T-outdoor	/
2	Suction temperature	T-suction	/
3	Discharge temperature	T-discharge	/
4	Defrosting temperature	T-defrost	/
5	Entering water temperature of the plate type heat exchanger	T-water in PE	/
6	Leaving water temperature of the plate type heat exchanger	T-water out PE	/
7	Leaving water temperature of the auxiliary heater	T-optional water Sen.	/
8	Water tank temperature	T-tank ctrl.	/
9	Floor debug target temperature	T-floor debug	/
10	Floor debug runtime	Debug time	/
11	Liquid line temperature	T-liquid pipe	/

No.	Full Name	Displayed Name	Remarks
12	Vapor line temperature	T-gas pipe	/
13	Economizer inlet temperature	T-economizer in	/
14	Economizer outlet temperature	T-economizer out	/
15	Remote room temperature	T-remote room	“NA” for mini chillers
16	Discharge pressure	Dis. pressure	/
17	Weather-dependent target temperature	T-weather depend	/

2.5.3 Error

[Operation Instructions]

At the “**VIEW**” page, by touching “**Error**”, it is able to view errors of the main unit, as shown in the figure below.



Error View Page

[Notes]

- The control panel can display real-time errors. And at these pages, all errors will be listed here.
- Each page displays at most 5 pieces of errors. Others can be viewed by touching the page turning keys.

Error List


No.	Full Name	Displayed Name
1	Ambient temperature sensor error	Ambient sensor
2	Defrosting temperature sensor error	Defrost sensor
3	Discharge temperature sensor error	Discharge sensor
4	Suction temperature sensor error	Suction sensor
5	Economizer inlet temperature sensor	Econ. in sens.
6	Economizer outlet temperature sensor	Econ. out sens.
7	Fan error	Outdoor fan
8	High pressure protection	High pressure
9	Low pressure protection	Low pressure
10	High discharge protection	Hi-discharge
11	Capacity DIP switch error	Capacity DIP
12	Communication error between the outdoor and indoor main boards	ODU-IDU Com.
13	Communication error between the outdoor main board and the drive board	Drive-main com.
14	Communication error between the display panel and indoor main board	IDU Com.
15	High pressure sensor error	HI-pre. sens.
16	Leaving water temperature sensor error for the plate type heat exchanger of the heat pump	Temp-HELW
17	Leaving water temperature sensor error for the auxiliary electric heat of the heat pump	Temp-AHLW

No.	Full Name	Displayed Name
18	Entering water temperature sensor error of the plate type heat exchanger of the heat pump	Temp-HEEW
19	Water tank temperature sensor error ("NA" for mini chillers)	Tank sens.
20	Remote room temperature sensor error	T-Remote Air
21	Protection for the flow switch of the heat pump	HP-Water Switch
22	Welding protection to the auxiliary electric heater 1 of the heat pump	Auxi. heater 1
23	Welding protection to the auxiliary electric heater 2 of the heat pump	Auxi. heater 2
24	Welding protection to the water tank electric heater	Auxi. -WTH
25	DC bus under-voltage or voltage drop error	DC under-vol.
26	DC bus over-voltage	DC over-vol.
27	AC current protection (input side)	AC curr. pro.
28	IPM defective	IPM defective
29	PFC defective	PFC defective
30	Start failure	Start failure
31	Phase loss	Phase loss
32	Jumper cap error	Jumper cap error
33	Driver resetting	Driver reset
34	Compressor overcurrent	Com. over-cur.
35	Overspeed	Overspeed
36	Current sensing circuit error or current sensor error	Current sen.
37	Desynchronization	Desynchronize
38	Compressor stalling	Comp. stalling
39	Radiator or IPM or PFC over-temperature	Overtemp.-mod.
40	Radiator or IPM or PFC temperature sensor error	T-mod. sensor
41	Charging circuit error	Charge circuit
42	AC input voltage error	AC voltage
43	Ambient temperature sensor error at the drive board	Temp-driver
44	AC contactor protection or input over-zero error	AC contactor
45	Temperature drift protection	Temp. drift
46	Sensor connection protection (the current sensor fails to be connected with the corresponding phase U and or phase V)	Sensor con.
47	Communication error between the display panel and the outdoor unit	ODU Com.
48	Refrigerant vapor line temperature sensor error	Temp RGL
49	Refrigerant liquid line temperature sensor error	Temp RLL
50	4-way valve error	4-way valve

2.5.4 Error log

[Operation Instructions]

At the “VIEW” page, by touching “Error log”, the control panel will go to the error log page, where it is able to view error records.




[Notes]:

- The error log can accommodate up to 20 pieces of error. Name and occurrence time are available for each error.
- When error log exceeds 20, the latest will supersede the earliest.

2.5.5 Version

[Operation Instructions]

At the “VIEW” page, by touching “Version”, the control panel will go to the version view page, where it is able to view both the program version and protocol version.





2.5.6 Power consumption

[Operation Instructions]


This function is available for the Monobloc units.

Monthly and yearly power consumption (based on the system date of the control panel) can be recorded and displayed through a bar chart.





Click the current month and then the control panel will go to the daily power consumption page, as shown in the figure below. Click anywhere at this page and then the control panel will go to the monthly power consumption page, as shown in the figure below.



Daily Power Consumption Page

2022		
1	2	3
7813.8	6154.5	5832.3
4	5	6
6094.0	4659.2	3678.1
7	8	9
2607.5	0.0	0.0
10	11	12
0.0	0.0	0.0

Monthly Power Consumption Page

Click some day and then the control panel go to the power consumption value page, as shown in the figure below.


2023-05					
1	2	3	4	5	6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	14	15	16	17	18
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	20	21	22	23	24
0.0	0.0	0.0	56.7	84.9	0.0
25	26	27	28	29	30
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31					
0.0					

Note: as the power consumption statistics is calculated and may differ with the actual, therefore it is just for reference. Power consumption values listed at figures above are just simulated data for the illustrative example.

2.6 General Setting

[Operation Instructions]

1.At the menu page, by touching **“GENERAL”**, the control panel will go to the setting page, as shown in the figure below, where it is able to set **“Temp.unit”**, **“On/off memory”**, **“Beeper”**, **“Back light”**, **“Time & Date”** and **“Language”**.




General Setting Page
General Settings

No.	Item	Range	Default	Remarks
1	Temp. unit	°C/°F	°C	/
2	On/Off memory	On/Off	On	/
3	Beeper	Enter	On	/
4	Back light	Lighted/Energy save	Energy save	“Lighted” : the control panel will always light on. “Energy save” : When there is no touching operation in 5 minutes, the control panel will be lighted off automatically, but will light on again once there is any touching operation.
5	Time&Data	Enter	/	/
6	Language	Italiano/English/Español/ Nederlands/Français/Deutsch/ Български/Полски/Suomi/Svenska/ Türkçe/Magyar/Lietuvių/Hrvatski/ Čeština/Srpski/Angleški/...	English	/
7	WiFi	On/Off	On	/

2.6.1 Time and clock


[Operation Instructions]

1.At the **“GENERAL”** setting page, by touching **“Time&Data”**, it will go to the setting page as shown in the figure below.



Time & Date Page

2.The roller indicated by the red circle as shown in the figure below can change the date and time value. After it, by touching the **“Save”** icon, this setting will be saved and directly displayed; while by touching the **“Back”** icon, this setting will give up and the control panel will directly go back to the **“GENERAL”** setting page.



Time & Date Page

ARTHUR MARTIN

Arthur Martin is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ).

GMT: Global Market Technology

22 Rue de la ferme Saint Ladre

95470 SAINT WITZ

Sav : service-clients@gmtfrance.fr



66139906760

Autres projets de ManualsLib



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ langues